

Saatja: Elliko Kõiv <Elliko.Koiv@transpordiamet.ee>

Saadetud: 03.08.2023 15:05

Adressaat: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>

Teema: FW: AJ Kraavi:(Kose) maakaabli asendamine, Kose alevik, Harju maakond

Manused: image001.png; image002.png; image003.jpg; image005.jpg;

LR7696,LR7697\_TP.asice

Tere

Edastan taotluse, palun suunata minule täitmiseks.

Parimate soovidega



**Elliko Kõiv**

Tehnovõrkude koordinaator

Planeerimise osakond

Kooskõlastuste üksus

Tel: 57 848 581

E-post: [elliko.koiv@transpordiamet.ee](mailto:elliko.koiv@transpordiamet.ee)

[www.transpordiamet.ee](http://www.transpordiamet.ee)

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

**From:** Adele Pärna <adele.parna@khenergia.ee>

**Sent:** Thursday, August 3, 2023 3:00 PM

**To:** Elliko Kõiv <Elliko.Koiv@transpordiamet.ee>

**Subject:** RE: AJ Kraavi:(Kose) maakaabli asendamine, Kose alevik, Harju maakond

Tere,

Aitäh kiire vastuse eest!

Saadan parandatud asendiplaani ja ülejäänud projekti. Mis mul varem suheldes meeles ei olnud, on olemasoleva õhuliini vahetus kohe sealt alajaama juurest edasi, mis samuti transpordiameti maal toimuks. Ehk olemasolev õhuliin võetakse maha ja samadele mastidele kinnitatakse uus õhukaabel.

Parimat!

**Adele Pärna**

**Projekteerija**

AS KH Energia-Konsult

M: 5324 0959

khenergia.ee



**From:** Elliko Kõiv <[Elliko.Koiv@transpordiamet.ee](mailto:Elliko.Koiv@transpordiamet.ee)>  
**Sent:** neljapäev, 3. august 2023 11:20  
**To:** Adele Pärna <[adele.parna@khenergia.ee](mailto:adele.parna@khenergia.ee)>  
**Subject:** RE: AJ Kraavi:(Kose) maakaabli asendamine, Kose alevik, Harju maakond

**HOIATUS:** See e-kiri pärineb väljastpoolt ettevõtet. Ära ava linke ega manuseid, kui ei ole kindel, et saatja ja e-posti sisu on ohutu.

Tere

Täna kirja eest.

Mind võib julgelt ka sinatada.

Vaatasin lahenduse üle, kui Kose tn 22 omanik on nõusoleku andnud, siis minul vastuväiteid ei ole ☺  
Puurimiskaevikud võivad olla TRAM nõuetest tulenevalt erandina ka min 2,0m kaugusel. Oluline on, et jalakäijate ohutus oleks tagatud ja ehitustööde käigus ei kahjustataks jalgtee ning riigitee/mahasõidu katendit. Mahasõidud ja ristumiskohad, kui need ulatuvad riigiteemaa katastriüksusele kuuluvad riigitee koosseisu.

1. Palun lisa asendiplaanile märkustesse mahasõiduga ristumisel sõna „riigiteemaa“, et oleks konkreetselt aru saada kaabli kulgemisel riigiteemaal kaabli sügavus ja kaitsetoru tugevus.
2. Palun lisa ka seletuskiri ning IKÕ plaan.
3. Vaata tingmärkides toonid üle, tumepunane on 1250N aga tingmärkides oled andnud kollase tooni.

Olen alates teisipäevast puhkusel, kui soovid, et mina kooskõlastaksin, siis palun hiljemalt esmaspäeva hommikuks esitada mulle digitaalselt allkirjastatud projekt.

Parimate soovidega



**Elliko Kõiv**  
Tehnovõrkude koordinaator  
Planeerimise osakond  
Kooskõlastuste üksus  
Tel: 57 848 581

E-post: [elliko.koiv@transpordiamet.ee](mailto:elliko.koiv@transpordiamet.ee)

[www.transpordiamet.ee](http://www.transpordiamet.ee)

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

**From:** Adele Pärna <[adele.parna@khenergia.ee](mailto:adele.parna@khenergia.ee)>  
**Sent:** Thursday, August 3, 2023 10:04 AM  
**To:** Elliko Kõiv <[Elliko.Koiv@transpordiamet.ee](mailto:Elliko.Koiv@transpordiamet.ee)>  
**Subject:** AJ Kraavi:(Kose) maakaabli asendamine, Kose alevik, Harju maakond

Tere, Elliko!

Suur tänu, et eile telefoni teel nõu andsite ja olite valmis mu murele ka pilgu peale heitma!  
Saadan nüüd plaani.

Tegemist on Kehra mnt 29a ja 29b elektriliitumisprojektiga, aga Transpordiametit puudutaks ainult see osa, mida on vaja teha alajaama juures. Nimelt, kuna olemasolev alajaamast väljuv kaabel on praeguse ja lisanduva koormuse jaoks liiga väikse ristlõikega, tuleb see asendada. Olemasolev kaabel asub aga ebasoodsas kohas ning ei ole paigaldatud torusse, mistõttu tuleb uus kaabel paigaldada teistsugust trassi kasutades.

Üks meie ja Kehra mnt 22 maaomaniku jaoks hea variant oleks paigaldada uus kaabel nii, nagu manuses olevale plaanile joonestasin. Kuna kõnniteest piirini on täpselt 3m, täpselt piirile aga kaablit paigaldada ei saa, peame paluma erandit, et puurimiskaevik teekattest 2m kaugusele kaevata.

Kas see sissesõidutee on ka Transpordiameti oma? Praegu planeerisin kaeviku sellest 1m kaugusele, muidu sõidame mastist juba kaugele mööda...

Olen väga tänulik, kui saate mahti pilgu peale heita, et hinnata, kas mul on mõtet Transpordiametiga kooskõlastamist alustada või pole siin positiivset vastust oodata.

Riigitee andmed ka:

Tee number: 12  
Tee nimi: Kose – Jägala  
Kilomeeter: 4,06-4,07  
Tunnus. 33701:002:0324  
Lähiaadress: 12 Kose-Jägala tee  
Registrios: 13606650

Päikest!

**Adele Pärna**  
**Projekteerija**

AS KH Energia-Konsult  
M: 5324 0959  
[khenergia.ee](http://khenergia.ee)

