



TRANSPORDIAMET

Jõelähtme Vallavalitsus
kantselei@joelahtme.ee
Postijaama tee 7
74202, Harju maakond, Jõelähtme vald,
Jõelähtme küla

Teie 07.04.2026

Meie 08.04.2026 nr 7.1-2/26/5874-2

**Jõelähtme valla Kallavere küla Kure tee 107
biopuhasti imbväljakuga, menetlus nr 542791**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Jõelähtme valla Kallavere küla riigitee 11101 kaitsevööndis paiknevale Kure tee 107 kinnistule (kat tunnus 24504:004:0784) biopuhasti ja imbväljaku ehitusteatis. Projekteeritud rajatised paikneb osaliselt riigitee kaitsevööndis km 4,08, ulatudes lähima punktiga ca 10 m kaugusele riigitee katte servast.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **ei kooskõlasta** Transpordiamet ehitusteatisi 2611201/07614 ega anna nõusolekut riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks, sest on oht riigitee ja teemaa kahjustamisele niiskusrežiimi muutuse ning reostuse läbi ja tee korrakohase kasutamise häirimisele.

Esitatud projekt vajab korrigeerimist nii, et kavandatav rajatis jääks lähima punktiga vähemalt 13 m kaugusele riigitee katte servast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marek Lind
juhataja
planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee