



PÄÄSTEAMET

Aila Rajasalu
MTÜ Peretarkuse keskus
tartuperelepitus@gmail.com

Teie 21.04.2025 nr

Meie 20.05.2025 nr 7.2-2.2/2401-1

Hinnang tuleohutusalasele olukorrale

Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo teostas 29.04.2025 paikvaatluse aadressil Suur kaar 53, Tartu linn, Tartu maakond.

Eelpool nimetatud aadressil (hoovipealse maja esimesel korrusel) soovib MTÜ Peretarkuse keskus (registrikood 80420259) alustada:

1. Sotsiaalse-ja tööalase rehabilitatsiooni teenusega kuni 20 inimesele
2. Toetatud elamise teenusega kuni 15 inimesele
3. Igapäevaelu toetamise teenusega kuni 15 inimesele

Paikvaatlusel avastatud tuleohutusnõuete rikkumiste likvideerimiseks on OÜ EKL Otos (registrikood 10472473) antud 19.05.2025 ettekirjutus järgmiste nõuetega:

1. Paigaldada keldrikorrusele puuduolev automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, et oleks tagatud tulekahju varajases staadiumis avastamine.
Tähtaeg: 01.09.2025
2. Paigaldada kõõgi teisele evakuatsioonipääsule puuduolev väljapääsutee valgustus ja tähistus, et inimestel oleks võimalik ehitisest ohutult evakueeruda.
Tähtaeg: 01.07.2025
3. Teha II korrusel kooli ja suure saali vaheline uks seestpoolt (kooli poolt suure saali suunas) võtmeta kiiresti ja kergesti avatavaks. Ukse kõrvale paigaldada evakuatsiooninupp koos selgitusega. Tõendada vastava kontrolldokumendiga, et uks avaneb ATS häire korral ja evakuatsiooninupust.
Tähtaeg: 01.07.2025
4. Korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.
Tähtaeg: 15.09.2025

5. Tähistada päästemeeskonna sisenemistee.

Tähtaeg: 01.07.2025

Hinnang on esitamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Pintson

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästekeskus

Madis Pintson

+372 799

madis.pintson@paasteamet.ee