



PÄÄSTEAMET

/\*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet\*/

Arne Tilk  
Põlva Vallavalitsus  
info@polva.ee

Teie 14.01.2025 nr 7-1.2/24-63-8

Meie 03.03.2025 nr 7.2-3.2/6165-4

**Ahja alevikus Tartu mnt 45  
katastriüksuse detailplaneeringu  
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Põlva maakonnas Põlva vallas, Ahja alevikus Tartu mnt 45 katastriüksuse detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahendus peab vastama siseministri 18.02.2021 a määrusele nr 10. „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Planeeringuala pos 3 hoonestus paikneb planeeringus näidatud veevõtukohast kaugemal kui 200 m mööda teed mõõdetuna.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Põlva vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

+372 7337313

margo.lempu@paasteamet.ee