



MÄRKUSED

1. JUHISTIKUSÜSTEEM OBJEKTI VALGUSTUSVÕRGUS TN-C-S
2. ELEKTRIVARUSTUSE PINGESÜSTEEM ~230/400V, 50Hz
3. KILBID VALMISTADA KUUPTSINKMETALLIST KAETUD PULBERVÄRVIGA, VÄLISVALGUSTUSE JUHTIMISKILBI KAITSEASTE ON IP44, PAIGALDUS PINNASELE SOKLIGA, KAABLITE SIISSE- JA VÄLJAVIIGUD ALT.
4. KILBIUKS EEST LUKUSTATAV ERIVÕTMEGA (VÕTME LIIGI TÄPSUSTAB VÕRGUVALDAJA).
5. KILBI APARATUURI LAHUTUSVÕIME 2kA.
6. KILPI JÄTTA VARURUUM JUHTIMISAPARATUURI PAIGALDAMISEKS

TELLIJA AS Loo Elekter	OBJEKTI NIMETUS Mäeotsa tee 4 m/ü tehnovõrgud	TÖÖ NUMBER 160623
TÖÖ TEOSTAJA JAAN KÄNDMAA	OBJEKTI AADRESS Loo alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa	STAADIUM PÕHIPROJEKT
Crusta projekt Crusta projekt OÜ TEL 6551506/55612034 EL11023777-0001 jaan@crusta.ee REGISTRIKOOD 11023777 Hübri 7, Tallinn 13423	JONIS Välisvalgustuse lülituskilbi põhimõtteline skeem	LEHT EV-3
		MUUDATUS
		KUUPÄEV aug. 2023.a.