


Märkused:

1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt ELV OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr **466525**.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida. Maakaabel paigaldada haljasalal minimaalselt 0,7m sügavusele ning teemaal 1,0m sügavusele ning teega ristumisel 1,5m sügavusele. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast. Ristumistel muu tehnovõrguga kutsuda kohale tehnovõrkude esindajad.
4. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

Tellija:			Address: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 TEL002388	Kuupäev: 01.06.2024
Elektrilevi OÜ			MTR:	Töö nr: 24-33
			Reg nr: 12688881	Joon nr: 00Y
			Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:4000 A3
			e-mail: jaanus@stromtec.ee	
Töö nimetus:	Edu tn 2 liitumine madalpingel Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LC0989		Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	
Joonise nimetus:	Üldasendiplaan		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	