



- Märkused:
1. Mahutid paigaldada vastavalt tootja juhiste.
  2. Ankurdsrihmade arv vastavalt tootja ettekirjutusele.
  3. Mahutite välispiir tähistada looduses helkurpostidega.
  4. Mahutite teeninduskaevude luugid peavad olema lukustatavad.
  5. Kuivhüdrant paigaldada vastavalt tootja juhiste.

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
<p><b>Keskonnaprojekt</b> ENGINEERING &amp; CONSULTATIONS</p> <p>OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001</p>		<p>Töö nimetus</p> <p>Peipsi põhjaranniku vee ja kanali projekteerimine - ehitusetapp II</p> <p>Joonise nimetus</p> <p>Tuletõrjevemahuti skeemid</p>		<p>Töö tellija</p> <p>Alutaguse Vallavalitsus</p> <p>Töö väljaandmise aeg</p> <p>11.06.2024</p> <p>Joonise digiaadress</p> <p>319802_PP_VK-7-05_v02_veemahutid.dwg</p>
Kontrollis	Allkiri	Objekti aadress	Projekti staadium	Töö number
Janno Erm		Kauksi, Kuru ja Uusküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	PP	3198
Projekteeris	Allkiri		Möötkava	Joonise number
Kätlin Vodja				VK-7-05