

39201: 001: 0251
Lepakopli

39201: 001: 0053
Kadakavälja

39201: 001: 0055
Männivälja

39201: 001: 1610
Laasimägi

Proj. 10 kV maakaabel:
KPL224480; AL 3x120 mm²
(AJ15086 - AJ15064)
L= 1204/1230 m (trass/kaabel)

KP: PEØ160; 750N; L=283 m
- sügavusel 1,0 m


KP: PEØ160; 1250N; L=35 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 1,0 m

KP: PEØ160; 750N; L=69 m
- sügavusel 1,0 m

KP: PEØ160; 1250N; L=19 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 1,0 m

Edasi vt.
Leht 16

Edasi vt.
Leht 14



Projekt:	Lauka-Kõpu 10 kV liini (Kiduspe harulinn) rekonstrueerimine I OSA Kiduspe küla, Hilumaa vald, Hiiu maakond				Tellijä:	Elektrilevi OÜ						
	Joonis:	Asendiplaan			Joonise nr:	IP6545-K1-1						
		<div><div><div>DRAFTIT</div><div>DRAFTIT OÜ Reg. koost: 142335 Kohustus: 142335 Kohustus: 142335</div></div></div>				Projekteeris	Mikk Reiter	Mõõtkava	Lehti			
										Tel. 5348 2352	1:500	Leht
											Tööprojekt	15
						Staadium						

39201: 001: 0324
Kadakametsa

39201: 001: 0325
Kadakamärja

39201: 001: 0054
Voigehirve

39201: 001: 0056
Männivälja

39201: 001: 0320
Kadaku

39201: 001: 0320
Kadaku