

39201:001:3050
Uue-Järva

20501:001:0843
Juhani

Edasi vt.
Leht 10

KP: PEØ160; 750N; L=302 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 1,0 m

KP: PEØ160; 1250N; L=13 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 1,0 m

KP: PEØ160; 750N; L=45 m
- sügavusel 1,0 m

KP: PEØ160; 1250N; L=11 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 1,0 m

NBI Ettevaatust,
liiklusmärk

Oi. olev 0,4 kV maakaabel
AXMK 4x95

Märjakaasiku – Kiduspe – Kõpu tee

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPLxxxxx; AL 4x240 mm²
(AJ15066 - JK22051)
L= 222/235 m (trass/kaabel)

MP: PEØ110; 750N; L=203 m
- sügavusel 1,0 m
KP: PEØ160; 750N; L=252 m
- sügavusel 1,0 m

NBI Ettevaatust,
elektrikaabel

Riigitee nr 12138
KM 4,97

Proj. 10 kV maakaabel:
KPL224461; AL 3x120 mm²
(AJ15069 - AJ15066)
L= 1416/1450 m (trass/kaabel)

NBI Ettevaatust,
elektrikaabel,
siderass.

Proj. jaotuskilp JK69839
Maandus.

Dem. jaotuskilp JK22051
(asendada)

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL399110; AL 4x95 mm²
(JK69839 - jätkumühv)
L= 3/5 m (trass/kaabel)
MP: PEØ110; 450N; L=3 m
- sügavusel 0,7 m

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL435583; AL 4x16 mm²
(JK69839 - jätkumühv)
L= 3/5 m (trass/kaabel)
MP: PEØ75; 450N; L=3 m
- sügavusel 0,7 m

Oi. olev 0,4 kV maakaabel
MPL367001; AXMK 4x95
MP: PEØ110; 1250N; L=13 m
- kinnisel meetodil
- vt joonis IP6545-6


MP: PEØ110; 750N; L=6 m
- sügavusel 1,0 m

Edasi vt.
Leht 13

Riigitee nr 12138
KM 4,91

Oi. olev liitumiskilp
LK189774

Oi. olev 0,4 kV maakaabel:
Nr 43688; AXMK 4x95 mm²
(LK189774 - proj. pinnemühv)
NBI Kaabel jääb reservi.



39201:001:0188
Tiharu – Järva

39201:001:1560
Vana – Järva

Projekt:	Lauka-Kõpu 10 kV liini (Kiduspe harulini) rekonstrueerimine I OSA Kiduspe küla, Hilumaa vald, Hiiu maakond				Tellija:		Elektrilevi OÜ	
	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div>DRAFTIT OÜ Registrikood: 142335 Kohustus: 10417 Taru Kohustus: 10417 Taru info@draftit.ee</div></div><div>Joonis:</div><div>Asendiplaan</div><div>Projekteeris</div><div>Mikk Reiter</div><div>Tel. 5348 2352</div></div></div></div>				Joonise nr:		IP6545-K1-1	
					Mõõtkava		1:500 Leht	
					Staadium		Tööprojekt 11	
							24	