



PÄÄSTEAMET

Uno Kangro  
Rõuge Vallavalitsus  
vald@rougevald.ee

Teie 13.01.2026 nr 7-1/2-28

Meie 12.02.2026 nr 7.2-3.2/321-2

### **Detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Ats Tarto kooskõlastamast Haanja külas Harjomäe ja Taltsi-Mäe maaüksuste detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

- Tuleohutuse osas tuua lubatud maksimaalne hoone kõrgus (TP3 hoone kõrgusel on piirangud, määrus nr 17 lisa 2).
- Täpsustada seletuskirjas päästetehnika juurdepääsu lahendust.
- Tuletõrje veevõtukohtade lahendused peavad olema kirjeldatud vastavalt siseministri 18.02.2021.a määrusele nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“.

Lugupidamisega

((allkirjastatud digitaalselt))  
Ats Tarto  
ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Lõuna päästkeskus

+372 4354515  
ats.tarto@paasteamet.ee