



ETTEKIRJUTUS

Viljandi

05.04.2018 nr 7.2-6.3/665

29.03.2018 toimunud tuleohutusülevaatusel Eesti Ingerisoomlaste Liidule kuuluvas ja Oja Kooli kasutuses olevas hoones, asukohaga Pikk tn 4, Viljandi linn, Viljandi maakond, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/966-2.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Sigrit Murdla, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid

otsustas:

anda käesoleva haldusakti adressaadile – hoone omanikule Eesti Ingerisoomlaste Liidule (reg.kood 80082012, Veski 35, Tartu) – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Eraldada hoone, asukohaga Pikk tn 4, Viljandi linn, Viljandi maakond, eluruumid, kelder ja evakuatsioonitrepikojad omaette tuletõkkesektsioonideks, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks tagatud inimeste ohutu evakueerumine või nende evakueerimine hoonest.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6, § 5 lg 3; *Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 55 lg 2, § 41 lg 2, § 45 lg 2 p 2 ja 4.*

Tuleohutuse seaduse § 3 lõige 1 punkt 6 alusel on isik kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.

Tuleohutuse seaduse § 5 lõige 3 alusel tuleb ehitise kasutamisel tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Siseministri määrus nr 17 § 55 lõige 2 kohasel enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitise, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri määrus nr 17 § 41 lõige 2 alusel peab evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema selle kasutamiseviisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkesektsioone. Evakuatsiooniaeg peab olema

hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav. Evakuatsiooni- ja väljumistee ei või läbida tehnoseadmete või muid tehnilisi ruume.

Siseministri määrus nr 17 § 45 lõige 2 punkt 2 alusel ei tohi evakuatsioonitee sein-, lae- ja põrandakatted evakuatsiooni korral kasutajate turvalisust ohustada.

Siseministri määrus nr 17 § 45 lõige 2 punkt 4 alusel moodustatakse evakuatsioonitee omaette tuletõkkesektsioonina.

Paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/966-2 fikseeriti, et hoone ei ole jagatud vastavalt kasutusviisidele ja korrustele omaette tuletõkkesektsioonideks – eluruumid, kelder ja evakuatsioonitrepikoda ei ole omaette tuletõkkesektsioonid.

Hoone jaotatakse tuletõkkesektsioonideks selliselt, et tulekahu ühes tuletõkkesektsioonis põhjustaks võimalikult vähe ohtu hoonele, inimestele, varale või keskkonnale ning kahju piirduks selle tuletõkkesektsiooniga, millest tulekaju alguse sai. TP1 tulepüsivusklassi kuuluvate ruumide tuletõkkesektsioonide tarindeid reeglina viimistletakse mittetuletundlike viimistlusmaterjalidega, mis eraldavad suitsu vähesel määral ja põlevaid tilku ja tükke ei esine.

Täitmise tähtaeg: 03.09.2018. a

Sunnirahahoiaatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit- **sunniraha 500 (viissada) eurot.**

2. Paigaldada Oja kooli hoone keldrikorrusel täiendavalt üks (1) vähemalt 6 kg kustutusainega tulekustutit.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 4 ja siseministri 30.08.2010 määruse nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ § 5 lg 3 p 1.

Tuleohutuse seaduse § 3 lõige 1 punkt 4 alusel on isik kohustatud tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja ehitises nõutavate tuleohutuse seaduse §-s 30 nimetatud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja korrashoid.

Siseministri 30.08.2010 määruse nr 39 § 5 lõige 3 punkt 1 alusel on tulekustutite minimaalselt vajalik hulk majutus-, õppe-, ravi- ja hooldeasutuses, spordi-, büroo- ja kogunemishoones, tootmis- ja laohoones ning -ruumis – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m² kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele. Korrusel võib olla üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti juhul, kui selle korruse pindala on alla 50 m².

Paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/966-2 fikseeriti et, Oja Kooli keldrikorrusel puudub tulekustuti.

Tähtaeg: 03.09.2018. a

Sunnirahahoiaatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 100 (sada) eurot.**

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole EE403300333416110002 või Luminor Bank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: **“Eesti Ingerisoomlaste Liit 05.04.2018 ettekirjutus nr 7.2-6.3/665”.**

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lõige 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus

sätetatudkorras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtlikutähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuseesitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästekeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile louna@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)

Sigrit Murdla

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Lõuna päästekeskus

+372 435 4517

sigrit.murdla@rescue.ee