



- Märkused:
- Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid rajatiste vahetus läheduses töötamisel. Olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht ja kõrgus ei ole teada (joonisel on orienteeruvad asukohad ja kõrgused). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga.
 - Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (1250N) plast või terastoru.
 - Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
 - Tööde teostaja on kohustatud taastama ol. olukorra (sh kraavi ja muud rajatised) ja teostama teostatud tööde kohta teostusjoonised paberkandjal ja elektrooniliselt kuu aja jooksul peale tööde teostamist.

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Ristmäväli		Joonise nr. EL-05	Möötkava 1:500 / A3	Leht 1/1
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus: Üksnurme tee 8g kinnistu liitumine elektrivõrguga		Muudatus		Kuupäev
Koostas	T. Liiber						
Kontrollis	I. Lillemäe						
Proj. kood	LC2185		Aadress: Saku alevik, Saku vald, Harju maakond		E-SERVICE Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee		
Töö nr.	24_LH914341						
Kuupäev	04.11.2024		24_LH914341 TP_EL-05_RISTMEVÄLI_241104_TL		Elektritööde reg. nr.: EL10360030-0001		