288+917 KP

km	10
	288+915
	AnS+AnC
tüüp	VUNDAMENT
k	F4
X	-0.25
Y	6587737.7957
	713802.5456
tüüp	MAST
	XL-7AV
zg	3.3
	-200

km	12
	288+943
	EP
tüüp	VUNDAMENT
k	F3
X	-0.25
Y	6587732.1791
	713829.9828
tüüp	MAST
b	XCL-5AV
zg	3.3
	+300 +400

km	288
	VUNDA
tüüp	F5
k	-0.2
X	6587728
Y	713852.
tüüp	MAST
gb	XL-8AV
zg	3.3
	-100 +1

6 kV OPL / Õhuliin
(OÜ VKG ELEKTRIVÕRGUD)

Designed end-type mast with a support /
Projekteeritud toega ankrumasti

X:6587746.7559
Y:713806.0716

1214
C03C (10-63)

X:6587738.4399
Y:713809.3380

Designed 6 kV / Projekteeritud 6 kV
Cable AXXAMK-W (Not defined) / Kaabli AXXAMK-W (Not defined)

HDPE Ø160
21.2 m
DIRECTIONAL DRILLING /
Suundpuurimine

Designed end-type mast with a support /
Projekteeritud toega ankrumasti

1244
C01B (9-62)

X:6587715.8094
Y:713801.0783

X:6587717.8965
Y:713805.3841

2759
N34B-2 (11-16)

km	11
	288+933
	EP / AnS
tüüp	VUNDAMENT
k	F2
X	-0,25
Y	6587722.5276
	713818.0523
tüüp	MAST
gb	XCL-5AV

Märkused/Notes:
Paigaldada liini lõpumastidele tõmmitsad või toed. / Provide pullers or supports on the end masts of the line.

LEGEND

- W1 — PROJEKTEERITUD 0,4 kV MAA-ALUNE KAABEL / DESIGN 0,4kV UNDERGROUND CABLE
- PROJEKTEERITUD 0,4 kV KAABLI MAST KOOS TOEGA / DESIGN 0,4kV POLE WITH SUPPORT
- W2 — PROJEKTEERITUD 20 kV MAA-ALUNE KAABEL / DESIGN 20 kV UNDERGROUND CABLE
- PROJEKTEERITUD 20 kV KAABLI MAST KOOS TOEGA / DESIGN 20 kV POLE WITH SUPPORT
- PROJEKTEERITUD KAABLI KAITSETORU / DESIGN CABLE PROTECTION PIPE
- X X X — TEHNOVÕRGU LAMMUTAMINE / DEMOLITION OF UTILITY NETWORK
- PROJEKTEERITUD KONTAKTVÕRGU MAST / DESIGNED RAILWAY CATENARY MAST
- EVR' KATASTRI PIIRIJOON / EVR' LINE BORDER
- 0,4 kV KAABLI KAITSETSOON / 0,4 kV CABLE PROTECTION ZONE
- 20 kV KAABLI KAITSETSOON / 20 kV CABLE PROTECTION ZONE
- DESIGNED LUMINAR POLE / PROJEKTEERITUD VALGUSTUSMAST
- SUUNDPUURIMISE KAEVAND / PIT FOR TRENCHLESS DRILLING
- 10kV — 10 kV OPL / 10 kV OVERHEAR POWER LINE
- 0.4kV — 0.4 kV OPL / 0.4 kV OVERHEAR POWER LINE
- FO — KIUDOPTILINE LIIN / FIBER OPTIC LINE
- VIDEOVALVELIIN / VIDEO SURVEILLANCE LINE
- KASUTUSMAAST / UTILIYU POLE
- KIUDOPTILINE ANKR JA RESERVI MAST / FIBER OPTIC ANCHOR AND RESERVE POLE

TELLIJA	PROJEKTEERIJA	PROJEKTI NIMI	JOONISE NIMI
EESTI RAUDTEE	ayesa Ardanuy	EESTI RAUDTEE INFRASTRUKTUURI ELEKTRIFITSEERIMINE	TAPA NARVA Vaivara madalpinge ristumised No. 606 OÜ VKG ELEKTRIVÕRGUD

Mõõtkava	Projekteeris	Joonised koos	Kontrollis	Kooskõlastas
1:200	FRGQ	ISV	AAB	AGR
Algne suurus	Kuupäev	Kuupäev	Kuupäev	Kuupäev
A2	2023-09-29	2023-09-29	2023-09-29	2023-09-29
Joonisnumber				Lehekülg
3006_EP_AS-4-23_VV-LV-ristumised				01 / 01

Ver.	Kuupäev	Kommentaar	Projekt.	Kontr.	Koosk.
03	2024-03-11	Pärast kommentaare	FRGQ	AAB	AGR
02	2024-01-08	Pärast kommentaare	FRGQ	AAB	AGR
01	2023-09-29	ESIMENE ESITAMINE	FRGQ	AAB	AGR