



Päästeamet  
Raua 2  
10124, Tallinn  
laane@rescue.ee

Teie 06.10.2023 nr 7.2-3.4/6401-2

Meie 06.03.2024 nr 5-2/4980-4

### **Nasva alevikus Sõrve mnt 13 detailplaneeringu kooskõlastamiseks esitamine**

Lugupeetud Margo Kubjas

Vastavalt planeerimisseaduse § 127 lõikele 1 esitas Saaremaa Vallavalitsus 19.09.2023 kirjaga nr 5-2/4980-1 kooskõlastamiseks Nasva alevikus Sõrve mnt 13 detailplaneeringu. Päästeamet oma 06.10.2023 kirjaga nr 7.2-3.4/6401-2 keeldus kooskõlastuse andmisest, kuna planeeringus viidatud tuletõrje veevõtukoht on Maa-ameti geoportaali andmetel rikkis, millest tulenevalt ei ole tagatud Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ kohane tuletõrje veevarustus. Käesoleva kirjaga edastame täiendatud detailplaneeringu (vt Lisa) teistkordselt kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

(digitaalselt allkirjastatud)

Kätlin Kallas  
planeeringuteenistuse juhataja

Lisa: Detailplaneering: „Sõrve mnt 13 DP\_05.03.2024“

Piret Paiste, 452 5093  
piret.paiste@saaremaavald.ee