



PÄÄSTEAMET

## ETTEKIRJUTUS

Narva

03.02.2026 nr 7.2-  
6.4/8

### **Ettekirjutuse kehtetuks tunnistamine ja haldusmenetluse lõpetamine**

Päästeameti Ida päästekeskus on 29.07.2021 andnud Aktsiaseltsile Norwes Metal ettekirjutuse nr 7.2-6.4/129.

26.06.2025 ja 02.02.2026 on AS Norwes Metal esitanud tõendusmaterjalid, mis on kinnitanud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/129 nõudepunkti nr 1 täitmist, ning avalduse nõudepunkti nr 2 kehtetuks tunnistamiseks seoses asjaoluga, et enne määruse nr 17 jõustumist õiguslikul alusel ehitatud Tööstuse tn 5 ehitiste rekonstrueerimisel paigaldatakse ehitistele kohustuslikud automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteemid.

19.08.2025 toimunud paikvaatluse käigus selgus, et Sillamäel Tööstuse tn 5 asuva 2190 m<sup>2</sup> pindalaga büroohoone kasutusel olevates ruumides ja Sillamäel Tööstuse tn 5 asuva 8369,2 m<sup>2</sup> pindalaga TP-2 klassi kuuluvas metallitööstuse hoones, kus on 23 töökohta, puudusid automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteemid.

Ülaltoodust tulenevalt Päästeameti Ida päästekeskus, arvestades muutunud asjaoluga ning juhindudes haldusmenetluse seaduse § 65 lõikega 3

#### **otsustas:**

1. Uuendada haldusmenetluse ja tunnistada algusest peale kehtetuks 29.07.2021 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/129 nõude nr 2.

Seoses nõudepunkti nr 1 täitmise ja nõudepunkti nr 2 kehtetuks tunnistamisega lõpetab Päästeameti Ida päästekeskus haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1246 haldusmenetluse seaduse § 61 lõike 2 alusel.

Juhul kui leiate, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud Teie õigusi või piiratud Teie vabadusi, on Teil õigus 30 päeva jooksul ettekirjutuse kättesaamise päevast arvates:

1. Esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, info@paasteamet.ee).

2. Esitada kaebus kohtule. Kaebuse saab esitada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41598 Jõhvi, [trthkjohvi.menetlus@kohus.ee](mailto:trthkjohvi.menetlus@kohus.ee)).

Lugupidamisega

Irina Belik  
ohutusjärelvalve büroo peainspektor  
Ida päästekeskus  
(allkirjastatud digitaalselt)

Protokoll saadeti elektrooniliselt:

AS Norwes Metall, [polupan@norwes.ee](mailto:polupan@norwes.ee), [tootmisjuht@norwes.ee](mailto:tootmisjuht@norwes.ee), [tegevjuht@norwes.ee](mailto:tegevjuht@norwes.ee),  
[info@norwes.ee](mailto:info@norwes.ee).

+372 5860 2188  
[irina.belik@paasteamet.ee](mailto:irina.belik@paasteamet.ee)