



PÄÄSTEAMET

Külliki Kiiver
Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 03.09.2024 nr 6-1/39-9

Meie 20.09.2024 nr 7.2-3.4/973-3

**Majaka külas Koskla kinnistu
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Külliki Kiiver

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata DetailPlanner OÜ poolt koostatud töö nr DP250424 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Majaka küla, Koskla kinnistu detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. EVS 812-6 reguleerib hetkel vaid voolikusüsteemide ja märgtõusutoru osa. Muus osas tuleb rakendada eelpool viidatud määrust. Alus: TuOS § 32 lg 2.

Planeeringus viidatud olemasoleva hüdrandi olemasolu ei kuva ükski kaardirakendus. Palun täpsustada, kas hüdrant on olemasolev või rajatakse uus veevõtukoht.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

Anastasia Sutt
+372 4447836
anastasia.sutt@rescue.ee