

Saatja: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>

Saadetud: 30.03.2023 14:39

Adressaat: Anne Vesinurm <Anne.Vesinurm@transpordiamet.ee>

Teema: FW: Kooskõlastamiseks: 22-184 LR7086 Luha PEJ liitumine elektrivõrguga, Aseriaru küla Viru-Nigula vald Lääne-Viru maakond

Manused: 11A85C1E38C241D28B79CE0BA8C89AD6[131868674].jpg; 22-184 LR7086

Asendiplaan 001-003.pdf; 22-184 LR7086 Asendiplaan 001-002.pdf; 22-184 LR7086

Asendiplaan 001-001.pdf; 22-184 LR7086 Asendiplaan 001-201.pdf; 22-184 LR7086

Asendiplaan 001-004.pdf; 22-184 LR7086 Asendiplaan 001.dwg

Tere Anne

Palun pane see mulle täitmiseks so mu oma kodukant.

Arvo

From: Andreas Kärp <andreas@stromtec.ee>

Sent: Thursday, March 30, 2023 1:56 PM

To: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>

Subject: Kooskõlastamiseks: 22-184 LR7086 Luha PEJ liitumine elektrivõrguga, Aseriaru küla Viru-Nigula vald Lääne-Viru maakond

Tere!

Olen Andreas Kärp, elektrivõrkude projekteeija ettevõttest Stromtec OÜ.

Soovin Transpordiametiga kooskõlastada Stromtec OÜ tööprojekti 22-184 „LR7086 Luha PEJ liitumine elektrivõrguga, Aseriaru küla Viru-Nigula vald Lääne-Viru maakond“ 17160 Viru-Nigula - Aseri tee riigitee teemaal kulgemise, riigiteega ristumise kinnisel meetodil ning riigitee kaitsevööndis kulgemise Aseri asulas ning Aseriaru külas, objekti keerukast loomusest tulenevalt on mõistlik eelnevalt veenduda trassi sobivuses.

Saadan asendiplaani failid üle vaatamiseks ilma konteinerita.

Valdav enamus riigiteel kulgemisest metsa ja riigitee vahelises kraavis kinnisel meetodil.

Gaasitrassi tõttu ei ole võimalik Aseri küla juures lähemal puurida. Puurimistel arvestatud Tellija maksimaalset puurimise pikkust (200m), selle jaoks on välja valitud ka vahekaevik pikema trassi peal.

Kilomeetrid lisatud asendiplaani layoutile, kuid tööd toimuvad suures plaanis 17160 Viru-Nigula - Aseri tee KM 11,04 - KM 11,76.

Iseloomulikes kohtadest lisatud kaugused teekattest.

Alajaama väliskülje kaugus teekatte servast 15m. Alajaama tingmärk on kasutatava alajaama tegelikes mõõtmetes.

Parimat

Andreas Kärp

Projekteerija
andreas@stromtec.ee
53007562

