Sidevarustus lahendatakse eraldi projektiga

Projekteeritav sadevee im

Projekteeritav liiva– õlipüüdur

Laadija Alpitronic HYC400 kW

Vahekilp

Laadija Alpitronic HYC400 kW

KM 57,35

KM 57,26

Tartu mnt

tee 8
701:001:1930

Lilli tee 1
28701:001:0058

Lilli tee 10
28701:001:2480

Lilli tee

Lilli tee 12
60001:001:0172

Piirilinna
60002:003:0055

6 Valga-Uulu tee
60002:003:1141

Heki
60002:003:0056

Alajaam Ignitis
1VM630
Paigaldus vastavalt
joonisele 10901-3 leht 1

Maantee kaitsevöönd

2xMCMK 4x185/95 3/7 m
2xPVC Ø110 450 N 3 m

2xMCMK 4x185/95 3/7 m
2xPVC Ø110 450 N 3 m

6xAl 4G300 111/116 m
6xPVC Ø160 450 N 111 m

Al 3x50 14/18 m
PVC Ø160 450 N 14 m

108.80
108.40

108.80
108.70

108.??
108.50

108.80
108.80

108.90
108.25

+/-0,00=109.00

p 19

p 22

p 14

Tingmärke (Stromtec OÜ nr. LC3068)

- 2v2 — Proj. KP maakaabelliin
- 1v1 — Proj. MP maakaabelliin
- Proj. liitumiskapp
- Proj. komplektalajaam

Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Tingmärke

- Projekteeritud komplektalajaam
- XW1 — Projekteeritud keskpinge maakaablid torus (X-kaablite arv trassis)
- XW1 — Projekteeritud madalpinge maakaablid torus (X-kaablite arv trassis)
- Projekteeritud vahekilp
- Projekteeritud elektriauto laadija vundamendil

- Ol. olev MP kaabel
- S — Ol. olev sidekanalisatsioon
- M — Ol. olev maaküttekontuur
- SK — Ol. olev sadeveekanalisatsioon
- Katastriüksuse piir

Projekt	**Piirilinna elektriautode laadijad Kõvakülas Mulgi vallas Viljandimaal**				Tellija	**Ignitis Eesti OÜ**	
LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis	**Asendiplaan**			Joonise nr	**10901-1**	
	Projekteeris	**K. Kangro**		08.07.2025	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	**K. Kangro**			+372 53045971	Staadium	
	Projektijuht					Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 1