K-trass
maa 31,96
toru 28.01

V-trass
maa 31,96
toru 28.00

85101:001:0850
Poe tn 3a

85101:001:0826
Jõe tänav T1

1. Projekteeritud AHXAMK 3x120
kaabli nr. ???, L=5+399+11m
AJ-481 - mast 33
2. Projekteeritud AHXAMK 3x120
kaabli nr. ???, L=5+400m
AJ-481 - JM
3. Projekteeritud AXPK 4x120
EK2299 - EK2298
kaabli nr. ???, L=3+215+3m
4. Projekteeritud AXPK 4x240
AJ-481 - mast 1
kaabli nr. ???, L=5+388+11m
Kaablid paigaldada kaitsetorudesse

KP kaabel ühendada E-Service OÜ
projekteeritud kaabliga

Kaabel paigaldada
kinnisel meetodil
De160 1250N L=113m
vt. ristmevälja joonist 2

Kaablid paigaldada
kinnisel meetodil
2x De160 1250N L=56m
2x De110 1250N L=56m

Alajaamast AJ-413 tulev
kaabliliõik läheb tööst välja

Mastist 1 tulev kaabel ja
kilpi EK1921 suunduv kaabel
ühendada omavahel uue
muhviga kokku

85101:001:0489
Jõe tänav

85101:001:0918
Jõesilla

85101:001:0209
Jõe tn 12

85101:001:0130
Raudtee tn 3

RISTMEVÄLJA JOONIS 2

M1:250

85101:001:0239
Poe tn 2

85101:001:0154
13141 Sillamäe-Vaivara tee T2

85101:001:0902
Poe tn 3

85101:001:0850
Poe tn 3a

85101:001:0826
Poe tänav T1

33.00
32.50
32.00
31.50
31.00
30.50
30.00
29.50
29.00
28.50
28.00

Min 1,5m

Min 1,5m

K-trass V-trass

MÄRKUSED:
Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja
nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.

Tingmärgid asendiplaanil

- Olemasolev 6 kV maakaabel
- Olemasolev 0.4 kV maakaabel
- Olemasolev side valguskaabel
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev veetrass
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud 6 kV kaablitrass
- Projekteeritud 0,4kV kaablitrass
- Projekteeritud 6 kV Tarbija kaablitrass
- Projekteeritud 0,4kV Tarbija kaablitrass
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud kaitsetoru
- Kinnisel meetodil paigalduse kaevis
- Demonteeritav/tööst väljaminev võrk
- Asfaltkatte taastamine
- Kruuskatte taastamine

Tellija: Viru Elektrivõrgud OÜ		Aadress: Männikäbi 11-2, Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 10.12.2025
Töö nimetus:	Vaivara raudtejaama elektriliitumine Vaivara küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa. Tööprojekt.	MTR: TEL002388	Töö nr: 25-92
		Reg nr: 12688881	Joon nr: 003
		Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:500
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	e-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	