Kuusemetsa tee 4
31701:002:0231

Leht 7

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
AJ Saviiri F9...JK67491
(AXPK 4G120); L=141m, trass: L=**133**m (***MPL417015***)

Kuusemetsa tee 6
31701:002:0257

Urgeõie tee
31701:002:0395

JK54995

Urgeõie tee 4
31701:002:0384

Tiksi tee 14
31701:002:0393

N
W E
S

Kuusemetsa tee 2
31701:002:0233

Saviiri
31701:002:0232

750N, Ø110mm, L=**54**m

Võsa ja puude raie

JK67491
** Endine HK SAVIIRI 20MPHK*

750N, Ø110mm, L=**26**m

C

freespuru

Ettevaatust,
drenaaž!

D

Kaabli paigutus lõigul C...D on näidatud joonisel TR1140-4 (lehel 2)

Urgeõie tee 2
31702:002:0385

Kruuskate taastada
(TR1140-1, leht 1, kaeviku lõige 1)

LK216954
** Endine KS2 15516LK*

1250N, Ø110mm, L=**12**m

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
JK67491...JK67490
(AXPK 4G120); L=80m, trass: L=**74**m (***MPL417014***)

Kombikilp 15516LK / 20MPHK teisaldada näidatud kohale. Kilbid märgistada nõuetekohaselt.

Võsa ja puude raie

750N, Ø110mm, L=**36**m

Ettevaatust,
elektrikaabel!

JK67490
** Endine 369MPHK*

JK märgistada nõuetekohaselt.

KS2
15516LK

HK SAVIIRI
20MPHK

369MPHK

LK162824

Saviiri tee
31701:002:0253

Salutaguse kergtee
31701:002:0394

21MPHK

Salutaguse tee L1
31701:001:0877

Kinniselt, L=32 m

Ettevaatust,
drenaaž!

258KPHK

750N, Ø160mm, L=**7**m

1250N, Ø160mm, L=**32**m

750N, Ø160mm, L=**167**m

Rebase
31701:002:0147

Tallinna-Rapla raudtee 63001
31701:001:2047

Tiksi-Metsa
31701:001:2046

Proj. 10 kV maakaabel:
Jätkumuhv (258KPHK)...AJ Saviiri
(3x240+35); L=280m, trass: L=**270**m (***KPL225306***)

Tingmärgid on toodud asendiplaani 1. lehel.

Projekt:	**Elektrivõrgu ümberehitus Saviiri alajaama piirkonnas Urge küla, Kohila vald, Raplamaa**			Tellija:	**Elektrilevi OÜ**		
Joonis:	**Asendiplaan**			Joonise nr:	**TR1140-1**		
DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50408 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	**Aro Kivisild**	03.02.2024	Mõõtkava	**1:250**	Leht	Lehti
	Kontrollis	**Mikk Reiter**	03.02.2024	Staadium	**Tööprojekt**	6	9