

Materjalide ja seadmete koondspetsifikatsioon

Nr	Materjali nimetus	Mark, tüüp	Ühik	Kogus
MP maakaabelliin				
1	Maakaabel 0,4 kV	AXPK 4G240	m	233
2	Maakaabel 0,4 kV	AXPK 4G120	m	562
3	Maakaabel 0,4 kV	AXPK 4G25	m	3
4	Otsamuhv	Kaablile AXPK 4G240	kompl	4
5	Otsamuhv	Kaablile AXPK 4G120	kompl	11
6	Otsamuhv	Kaablile AXPK 4G25	kompl	2
7	Kaablilipikud (kaabli nimiandmetega)		kompl	1
8	Kaabli hoiatuslint (kollane)	"Elektrikaabel"	m	544
9	Puurimistoru, 1250N	Ø 110 mm	m	97
10	PE-toru, 750N	Ø 110 mm	m	514
11	Toru 30kN/m ²	Ø 110 mm	m	81
12	C – tugevusklassi kaitselint		m	18
13	Kaabli märketulp		tk	2
14	Montaaživaht		tk	1
15	Liiv		m ³	2
KP maakaabelliin				
16	Maakaabel 3x240Al + 35Cu, 24 kV	Vastab juhtimissüsteemi dokumendis P368 toodud kõigile nõuetele. Annab Enefit Connect OÜ	m	819
17	Otsamuhv (üks komplekt tähendab otsamuhve kolmele soonele)	Sisetingimustele vastav otsamuhv, kaablile 240mm ²	kompl	2
18	24 kV kaabli nurkliides (kolmele faasile)	240 mm ² kaablile	kompl	2
19	Jätkumuhv	3x240Al + 35Cu, 24 kV	kompl	2
20	Kaablilipikud (kaabli nimiandmetega)		tk	1
21	Kaabli hoiatuslint (kollane)	"Elektrikaabel"	m	503
22	Puurimistoru, 1250N	Ø 160 mm	m	189
23	PE-toru, 750N	Ø 160 mm	m	482
24	Toru 30kN/m ²	Ø 160 mm	m	81
25	Kaitselint	C-tugevusklass	m	7
26	Liiv		m ³	1
27	Montaaživaht		tk	1
MP lüliti				
28	Sulavkaitse	80 A; NH2	tk	3
29	Lüliti tähisted		kompl	1
MP kilbid				
30	KS2 ja HK SAVIIRI (kilbid kõrvuti)	Olemasolevad, teisaldada uude asukohta	kompl	2
31	JK/LK M2	Olemasolev kombikilp (ühine vundament), teisaldada uude asukohta	kompl	1
32	LK M1	Olemasolev, teisaldada uude asukohta	kompl	1
33	JK/LK K6	Olemasolev kombikilp (ühine vundament), teisaldada uude asukohta	kompl	1
34	Uks jaotuskilbile JK32095 + märgistus	Kilbi tüüp: HETR 35H85L 84774	tk	1
35	Kilbi tähistus		kompl	8
36	Mineraalne pinnas	Sokli ümbruse täiteks	m ³	0,35
37	Liiv	Sokli siseosa täiteks	m ³	0,25
38	Kergkruus	Sokli siseosa täiteks	m ³	0,1
MP kilpide maandus				
39	Maandusjuhe	Cu 16 mm ²	m	65
40	Cu klemm	C6	tk	5
41	Maandusjuhtide kaitsekõrid		kompl	1
42	Maanduskomplekt	FS11, FS21, 3xFS31	kompl	6

Materjalide ja seadmete koondspetsifikatsioon

Nr	Materjali nimetus	Mark, tüüp	Ühik	Kogus
Taastamised				
43	Taastatav kruuskate	Settekivikillustik + ehitusliiv (vastavalt taastamise joonisele)	m ²	10
44	Taastatav murukate	Muruseeme + kasvupinnas (vastavalt taastamise joonisele)	m ²	30
Muud materjalid				
45	Abimaterjalid		kompl	1

(1) Materjalide ja seadmete valikul võib parameetritest lähtuvalt valida ka teisi, sarnaseid tooteid.