



SISEMINISTEERIUM



Hr Kaur Kajak  
Tehnilise Järelevalve Amet

Teie: 09.11.2018 nr 16-3/18-0437-027

Meie: 29.11.2018 nr 13-3/323-2

Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama  
hoonestusloa taotluse keskkonnamõju hindamise  
aruanne

Siseministeerium kooskõlastab Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama hoonestusloa taotluse keskkonnamõju hindamise aruande märkusteta.

Soovitame projekteerimise ja ehitamise käigus pöörata suuremat tähelepanu pump-hüdroakumulatsioonijaama toimepidevuse tagamisele. Selleks on vajalik täiendavalt analüüsida, millistest kriitilistest teenustest, seadmetest, infosüsteemidest ja ressurssidest (nt elekter, side, toormed, jmt) jaama töö sõltub. Kavandatava elektriijaama suurem toimepidevus võimaldab paremini maandada nii majanduslikke riske kui ka riketega kaasnevaid õnnetusi.

Lugupidamisega

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Priit Laaniste  
osakonnajuhataja

Mari Tikan 6125142  
mari.tikan@siseministeerium.ee