

Marit Sild
Projekteerija
Enersense
marit.sild@enersense.com

Teie 11.07.2023 e-kiri

Meie 31.07.2023 nr 3-1.1/2023/3481-2

Kooskõlastus

Esitasite Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) kooskõlastamiseks täiendatud projekti Kihnu vallas, Linakülas, Jugamäe kinnistu elektrivarustuse tööprojekti. Projekti on lisatud sidekaabel.

Esitatud materjalidest selgub, et soovite paigaldada maakaabelliini ja multitorus sidekaabelliini Audru metskond 35 kinnistule (30301:001:0238).

RMK kooskõlastab maakaabelliini ja sidekaabelliini paigaldamise Audru metskond 35 kinnistul tingimustel:

- maakaabel- ja sidekaabelliin paigaldatakse kaitsetorus minimaalselt 1m sügavusele
- tööde teostamisel tuleb järgida Keskkonnaameti seatud nõudeid
- pinnastiku kahjustatakse minimaalselt
- kasvavate puude kahjustamine ning raie on keelatud

Täiendavalt teatame, et **elektripaigaldise ja sidekaabli** omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maakasutusõiguse spetsialist Urve Jõgi'le (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aliis Kevvai
Vändra metsaülem