



PÄÄSTEAMET

Hergo Tasuja
Hiiumaa Vallavalitsus
valitsus@hiiumaa.ee

Teie 19.11.2020 nr 9-6/842

Meie 18.12.2020 nr 7.2-7.4/10982-2

**Päästeameti Lääne päästkeskuse
ettepanekud Hiiumaa valla
üldplaneeringu koostamise
lähteseisukohtadele ja üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
väljatöötamise kavatsusele**

Austatud Hergo Tasuja

Päästeameti Lääne päästkeskus teeb alljärgnevad ettepanekud:

1. Dokumentis peab olema kajastatud, kuhu ja millistel tingimustel lubatakse ohtlikke (OE) ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete (SOE) ehitamine. Ka seda, et kas üldse lubatakse. Hetkel Hiiumaal OE ja SOE ettevõtteid pole- ka see võiks olla kajastatud.
2. Merega ümbritsetud alade (ligi- ja väljapääsu häirumine), merereostuse (rannikureostus) oht.
3. Üldplaneeringus tuleb lahendada tuletõrje veevarustuse põhimõtted.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästkeskus

Lisa(d):

1. Päästeameti juhendmaterjali Kemikaaliseaduse § 32 alusel maakasutuse planeerimine ja projekteerimine.
2. Päästeameti peadirektori 12.11.2018 nr 7.2-1/18046-1 kirja Päästeameti ettepanekud üldplaneeringute muutmisel.