

ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE SEADMISE PLAAN  
 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee L25, 72701:001:1314  
 Reg 3811550, M1:500 (A4)

Tingmärgid (vastavalt torude paigutuse joonisele)

- Kasutusala
- Proj. keskpinge-kaabel
- Proj. reservtorud
- Proj. sidekaabel
- Proj. saateamaandus
- Katastriüksuse piir


Kaitsevööndid:

1. Keskpinge-kaabelliini kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist
2. Reservtoru kaitsevöönd on 1 m toru äärtest
3. Sidekaabli kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist
4. Saateamaanduse kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist

Topi - Pääsküla 20kV ühendus. Jälgimäe küla, Saku vald, Laagri alevik, Saue vald. Tööprojekt. IP3628.

ASENDIPLAANI KOOSTAS:  
 RAIT VALGMA  
 STROMTEC OÜ  
 PROJEKTEERIJAL  
 +372 5855 9845  
 RAIT@STROMTEC.EE  
 KUUPÄEV 02.07.2024

**Torude paigutus**



**Pos 1**

Jrk nr.	IKÕ ala Pos nr. (plaanil)	Kinnistu registriosa number	Katastriüksuse tunnus, nimi ja sihtotstarve:	Asukoht riigitee (nr ja nimi) suhtes (lõigu algus ja lõpp km.)	Ala pindala ruutmeetrites m2
1.	Pos 1	3811550	72701:001:1314; 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee L25; transpordimaa	4 Tallinna-Pärnu-Ikla tee; km 13.10; km 13.13	58