

Juri Marinets

Saatja: Juri Marinets
Saatmisaeg: esmaspäev, 7. juuli 2025 11:05
Adressaat: 'Kü Punane 14a'
Teema: RE: Punane 6 vihje

Tere

Päästeamet edastas ettekirjutus : **Põlevmaterjali ladustamine territooriumil ei ole nõuetekohane.**

Selgitus: paikvaatlusel tuvastati, et põlevmaterjali ladustamine territooriumil ei ole nõuetekohane. Põlevmaterjali ei tohi ladustada ehitise välisseina läheduses selliselt, et see tekitab tuleohtu või raskendab päästetööd. Põlevmaterjali ladustamise koht peab olema elu- või töökohaga hoonest ohutus kauguses. Kui ohutu kaugus ei ole tõendatud muul usaldusväärsel viisil, loetakse selleks vähemalt neli meetrit süttiva pinnakihiga või mis tahes tulepüsivusega hoone välisseina ukse-, akna- või muust avast.

Alus: määrus nr 14(RT I, 29.05.2024, 2) "Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded" § 6.

Täitmise tähtaeg: 31.07.2025

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 700** (seitsesada) **eurot**.

Juri Marinets

Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
+372 526 0518
juri.marinets@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn
paasteamet.ee
olevalmis.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Kü Punane 14a <kupunane14a@gmail.com>
Sent: Thursday, July 3, 2025 10:03 AM
To: Päästeamet <info@paasteamet.ee>
Subject: Punane 6 vihje

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Pöördume Teie poole palvega kontrollida ja kõrvaldada tuleohutusnõuete rikkumised aadressil Punane 6, Tallinn (aktsiaselts ESMETA) – nimetatud territoorium piirneb meie korteriühistu Punane 14a hoonega.

Muret tekitab Punane 6 territooriumi risustatus ning seal tehtavad tuleohtlikud tööd, mis kujutavad endast tulekahju korral ohtu meie hoonele.

Lisame juurde fotod.

Lugupidamisega

KÜ Punane 14a juhatus