

Tellija	KAETUD TÖÖDE AKT nr 1		Kuupäev 10. juuni 2025. a.
KÜ Ehitajate tee 111	Ehitise nimetus: Ehitajate tee 111, Haabersti linnaosa, 13517 Tallinn, Harju maakond. Lepingu nr. MT241001		
Töövõtja. TopSteel OÜ , reg. Nr. 11874699, Kangelaste Pr 18a-70, 20605, Narva.			
KOMISJON KOOSSEISUS:			
Töövõtja esindaja:	Vitali Krjukov	Top Steel OÜ	
Tellija / Järelevalve esindaja:	Ilja Nõmmemees	Tallinn, Ehitajate tee 111 KÜ	
KOMISJONI POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:			
1) Ülevaatuses ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd:			
Tuletõkke silemetalluksed EI 30, VU-1, SU-1, SU-2, SU-3 valmistamine ja paigaldamine.			
2) Tööd tehtud projekti järgi (projekteerimisettevõtja nimetus , jooniste nr. ja kuupäevad):FITA PROJEKT OÜ; projekterija Faivi Aronovitš ; töö nr 12; joonis AA-v-01, 27.11.2024 a.			
3) Töö tegemisel on kasutatud (materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooria Tsingitud terasleht ZN 1.0 mm Favor; Kiviviil Paroc FPS14 paksus 25 mm; Pyroplex tuletõkkehend 20mm*2mm; Montaaživaht Soudalfoam FR; Kergplokikruvi Ø8,5x65 mm ja betoonikruvi W-BS-S Ø8,0x60 mm.			
4) Tööde alustamise kuupäev: 01.02.2025 Tööde lõpetamise kuupäev : 10.06.2025			
5) Märkused. Ei ole.			
6) Tehtud tööd vastavad projektile , standardile, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele. JAH			
7) Ülalöeldu põhjal on edasiste tööde (tööde ja konstruktsioonide nimetused): Uste ümbruse viimistlus.			
8. ALLKIRJAD			
Töövõtja:		Tellija/Järelevalve	
digiallkiri Vitali Krjukov		digiallkiri Ilja Nõmmemees	
MUUD MÄRKMED: (aktile lisatud dokumendid, joonise:			
1. Pildid 10.06.2025 Avatäited.			
2. Üldine paigaldus- ja hooldusjuhend FD-FDD EI30,EI60			
3. Metalluste kasutus-ja hooldusjuhend.			
4. Vastavussertifikaat: ET-0392-24.			
5. Kinnituskiri: Würth kood 1901 85 65, 5929 128 025.			
6. Montaaživaht:Soudalfoam FR.			
7. Paroc Toimivusdeklaratsioon No. 10108.			
8. AA v01 Plaanid 0.			
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta			