

KOV kriisikomisjoni 2025. aasta tegevuste kokkuvõtte ja 2026. aasta tööplaani esitamine

Lisa 2
2025. aasta ETO-de planeerimata sündmused

LISA 2

2025. aasta kokkuvõtte elutähtsa teenuse osutajatega seotud planeerimata sündmustest

| | Planeerimata sündmus | Sündmuste arv | Sündmuse laad | Rakendatud meetmed | Lisainformatsioon |
|-----|---|---------------|---|--|--|
| 1 | Kanaliseerimisteenuse katkestus Torma alevikus | 1 | Toru lõhkemine | Torustiku vahetus | Teenuse katkestus üks päev (Jõgeva Veevõrk) |
| 2 | Veeteenuse katkestus Pikkjärve külas | 3 | Rikked joogiveepuhasti elektrisüsteemis/automaatikas | Automaatika restart, seadmete väljavahetus | Teenuse katkestus üks päev (Emajõe Veevõrk) |
| 3 | Kanaliseerimisteenuse katkestus Palamuse alevikus | 1 | Ummistus kanalisatsiooni sattunud võõrkehade tõttu | Torustiku läbipesu | Teenuse katkestus ainult ühel tarbimiskohal (Emajõe Veevõrk) |
| 4 | Veeteenuse katkestus Jõgeva linnas (Pedja jões) | 1 | Elektri- ja kommunikatsiooni puurimise käigus lõhuti ära veetrass | Uus torustik | Teenuse katkestus ainult ühel tarbimiskohal (Jõgeva Veevõrk) |
| 5 | Veeteenuse katkestus Sadala alevikus | 1 | Tormist tulenev elektrikatkestus | Elekter taastus 11 tunniga | Teenuse katkestus üks päev (Jõgeva Veevõrk) |
| jne | | | | | |

Selgitus: Planeerimata oluliste katkestuste määratlemisel võib abi olla KOV poolt kehtestatud elutähtsate teenuste kirjeldusest ja toimepidevuse määrupest.