



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Narva

07.12.2017 nr 7.2-6.4/2397

16. juunil 2017. aastal toimunud haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1642 paikvaatlusel hoones (registrikood: 118004857), aadressil Elektriijaama tee 59, Narva, Ida-Virumaa, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemused on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.4/1647-7.

21. novembril 2017. aastal saadeti adressaadile kavandatava haldusakti nr 7.2-2.3/11443-15 andmaks võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid (sh seisukohti nõuete täitmisega kaasneva majandusliku mõju kohta) kavandatavate ettekirjutuste kohta. 5. detsembril 2017. aastal on haldusorganile laekunud vastus, mille kohaselt puuduvad adressaadil vastuväited kavandatava ettekirjutuse punkti nr 1 ning selle täitmise tähtaja suhtes. Punktide nr 2 ja nr 3 suhtes esitati vastuväited, millega seoses annab haldusorgan täiendava võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid kavandatavate ettekirjutuste ja nende täitmise tähtaegade kohta.

21. novembril 2017. aastal saadeti adressaadile dokumentide esitamise nõude nr 7.2-2.3/11443-16 hoone ehitusprojekti, kasutusloa, hüdrantide tehnilise seisukorra kontrollimise akti ja evakuaatsioonivalgustuse kontrollimise dokumentatsiooni esitamise kohustamiseks. 5. detsembril 2017. aastal on haldusorganile laekunud osa nõutud dokumentidest ning esitatud selgituste kohaselt on hoone kohta 2005. aastal väljastatud ehitusluba, mis tol ajal kehtinud ehitusseaduse kohaselt kehtib ehitamisega alustamise korral tähtajatult. Päästeameti kooskõlastatud ehitusprojekti ega evakuaatsioonivalgustuse kontrollimise dokumentatsiooni haldusorganile ei ole laekunud.

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõike 1 ja päästeseaduse § 15 lg 1 p 2 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda adressaadile – **Enefit Energiatootmine Aktsiaseltsile (registrikood: 10579981; aadress: Eesti Elektriijaam, Auvere küla, Vaivara vald, Ida-Viru maakond, 40107)** järgmise ettekirjutuse, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Tagada hoone evakuaatsioonivalgustuse katkematu toimepidevus

Alus: Tuleohutuse seaduse § 32 lg 1 ja § 30 punktid 1 ja 3.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 32 lõike 1 kohaselt tuleb tuleohutuspaigaldist projekteerida, paigaldada ning kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet. Sama seaduse § 30 punktid 1 ja 3 sätestavad, et tuleohutuspaigaldise omanik peab omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta ning tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/1642-7) tuvastati, et hoone evakuatsioonivalgustus ei põlenud, mistõttu tuleohutuspaigaldise katkematu toimepidevus on tagamata. Antud olukorras esineb oht, et väljapääsuteede ja lõppväljapääsude raske identifitseeritavuse tõttu ei ole tulekahju korral võimalik kiiresti ja vabalt evakuatsioonialalt evakueeruda ja inimest evakueerida.

Täitmise tähtaeg: 30.12.2017

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **600,00 (kuussada) eurot**.

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**30.12.2017**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või aadressaadi nimi**. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Juhul kui haldusakti aadressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada **vaie** Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

peainspektor

Ohutusjärelevalve büroo

Ida päästekeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:
Enefit Energiatootmine AS, tootmine@energia.ee.

Teadmiseks: Eesti Energia AS, indrek.randoja@energia.ee.