



TINGMÄRGID

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| 1W2 | Projekteeritav 10kV maakaabelliin (1kaabel trassis) | □ | Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik (1,5 x 1,0m) |
| 2W2 | Projekteeritav 10kV maakaabelliin (2 kaabli trassis) | • | Projekteeritud mast |
| 1W1 | Projekteeritav 0,4kV maakaabelliin (1kaabel trassis) | ┌ | Projekteeritud tõmmits |
| ↗ | Rekonstrueeritav 10kV õhuliin | → | Projekteeritud tugi |
| --- | Projekteeritav reservor | ◆ | Projekteeritud jätkumuhv |
| □ | Projekteeritav jaotuskilp | ▨ | Taastatav freespuur-, kruusa- või killustikkate |
| □ | Projekteeritav liitumiskilp | ▨ | Taastatav haljasala |
| ✕ | Demonteeritav õhuliin | ▨ | Taastatav asfaltkate |
| —X— | Projekteeritud maasisene multitoru kinnisel meetodil - puurimistoru PE, 1250N | | |

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija			Too nimetus	Too tellija
Keskonnaprojekt			KOSE 110/35/10 PAJ Ravila 10 kV fiidri rekonstrueerimine	Elektrilevi OÜ
OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kpo@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001			Joonise nimetus	Töö väljaandmise aeg
			Asendiplaan	29.11.2023
			Joonise digiaadress	IP6050_TP_EL-4-01_asendiplaan
Vastutav spetsialist			Objekti aadress	Projekti staadium
Ilja Galkin			Kose alevik, Kose vald, Harjumaa	TP
Projekteeris				Mõõtkava
Ilja Galkin				1:500
				Joonise number
				EL-4-10