

Hepta Group Energy OÜ projekt „Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 122,6 – 125,2
Sauga – Pärnu lõigu tänavavalgustuse, elektri ja side rekonstrueerimine

TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD ELEKTER, SIDE JA
TÄNAVALGUSTUS


- S1— S1— Paigaldatav sidekaabel
— Sidekanalisatsioon
— Mikrotoru
—XW1— Madalpinge maakaabel, X-kaablite arv
—XW2— Keskpinge maakaabel, X-kaablite arv
— Reservtoru
—XW1.1— Tänavavalgustuse maakaabel, X-kaablite arv
- - - - - Likvideerimine
— Tugevdatud kaitsetoru
— Tugi
— Tõmmits
— Liitumiskilp
— Lülitus- ja juhtimiskilp
— Jätkumuhv keskpinge
— Jätkumuhv välisvalgustus
— Jätkumuhv sidekaabel
— Valgusti kordusmaandus
— Valgustusmasti demonteerimine
— 2 valgustiga valgustusmasti demonteerimine
— Valgustusti ja konsooli demonteerimine
— r/b sidekaev
— Sidekaev, plast
— ümbertõstetav r/b sidekaev
— Ümbertõstetav plastkaev

TINGMÄRGID:

- Projektieeritud mikrotootustik tuvastustraadiga kaitsetorus d=50 750Nm (teemaal)
— Projektieeritud mikrotootustik tuvastustraadiga kaitsetorus d=50 1250Nm (sõiduteel all)
— Projektieeritud sidekaev KKS-2
— Markerpall
— Mikrotooru värvi nr.
— Projektieeritud maakaabel ARLC 4G25+2.5Cu d75 750Nm kaitsetorus
— Projektieeritud maakaabel ARLC 4G25+2.5Cu d75 1250Nm kaitsetorus
— Valgusti (masti) nr/faas
— Masti kõrgus/postivarda pikkus
— Valgusti positsiooni number
— Valgusti võimsus
— Kordusmaandus
— Jaotuskeskus TVK

- Mikrotooru värvikoodid
① Sinine
② Oranz
③ Roheline
④ Pruun
⑤ Hall
⑥ Valge
⑦ Punane

Andmeside märkused:
* Väljavõtted mikrotootustikist ja valguskaabel viia maaüksuste piirini, kuhu jätta varu ca 30m.
* Torumuhvid võimalusel mitte jätta asfalkatendi alla.
* Mikrotoorude otsad sulgeda veekindlalt.
* Väljavõtte tähistada maaüksuse piiril markerpalliga.
* Projektieeritavatesse sidekaevudesse jätta kaablivaru ca 15m.
* Materjalidest võib kasutada ainult sama mikrotootustiku tootja tooteid (torumuhvid, torukorgid jms).

Objekti nimi		JAHIMEESTE ALA		Joonise nimetus		ANDMESIDEPAAIGALDIS ASENDIPLAAN		Eriala	EN
Address		Jahimeeste, Kiiksama küla, Tori vald		Töö nr.		24012		Stadium	PP
 AS TRIGER J.V. Jannseni 33, Pärnu EL10053247-0001 Reg.nr. 10053247 Tel. 44 31414 triger@triger.ee		Projekt	R.Ruubel	Tõlge		HANSAVEST RENTAL OÜ		Mõõtkava	1:1000
		Proj. insener	R.Toodu					Leht	EN-4-01
		Kuupäev	20.02.2024.a.	Muudatus	01.04.2024.a.			Leht	1/1

