


KESKUS	SKEEMI TÄHIS	TARBIJA NIMETUS	P <sub>inst</sub> [kW]	KAITSE [A]	JUHISTIK
	S1	SIESTUS LK-ST	0,5	C10	AXPK4G25
	1	VALGUSTUS JAHIMEESTE	0,4	B6	ARLC4G25 +2,5Cu
	2	VALGUSTUSE JUHTIMINE REGIONAAL TAIMERIGA	0,1	B6	

Kõik kilbist väljuvad kaabliühendused teostada vastavamõõdulistel kaablipukkadel.  
KILBI KORPUS CDC040 koos montaažiplaadiga.

NIMIPINGE	400 V	TOIDE	ALT
NIMIVOOL	10A	VÄLJAVIIGUD	ALT
Pinst	0,5 kW	PAIGALDUSVIIS	PINNASES
Parv	0,5 kW	KESKUSE LIIK	JAOTUSKESKUS LUKUSTATAVA UKSEGA
LATISTIKU SÜSTEEM	TN-S	KILBI MATERJAL	KUUMTSINGITUD TERASPLEKK
VASTUPIDAVUS LÜHISELE	6kA	TEENINDUSVIIS	ÜHEPOOLNE
KAITSEKLASS	IP34D	SILDID JA MÄRGISTUS	VASTAVALT STANDARDILE
AVATUD UKSEGA	IP20	RESERVMAHT	20%

Objekti nimi		Joonise nimetus		Eriala	
JAHIMEESTE ALA		JAOTUSKESKUSE TVK SKEEM		EL	
Address				Staadium PP	
Jahimeeste, Kilksama küla, Tori vald				Mõõtkava –	
 <div>AS TRIGER J.V.Jannseni 33, Pärnu EL10053247-0001 Reg.nr. 10053247 Tel. 44 31414 triger@triger.ee</div>	Projekt R.Ruubel	Töö nr.  24012		Leht  EL-5-03	
	Proj. insener L.Orusaar			Lehti  1/1	
		Kuupäev 20.02.2024.a.	Tellija  HANSAVEST RENTAL OÜ		