



Peetri Majad OÜ

Teie: 22.02.2021, 4-11/390

Meie: 10.03.2021, 4-11/390-1

Tehnilised tingimused nr VK-TT 038

**Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Peetri alevikus asuva Vana-Tartu mnt 79a (kat nr 65301:001:1479) kinnistu veevarustuse ja reovee ärajuhtimise rajatiste ning veemöödusõlme projekti koostamiseks ärihoonele.**

## **1. Veevarustus**

- 1.1 AS ELVESO on nõus lubama kinnistule ühisveevärgist vett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 1,0 m<sup>3</sup>/ööpäevas (30,0 m<sup>3</sup>/kuus).
- 1.2 Kinnistu veevarustuse rajatised projekteerida ja ehitada alates kinnistu projekteeritud ühisveevärgi liitumispunktist **V-1** (maakraan, LISA 1).

## **2. Reovesi**

- 2.1 AS ELVESO on nõus vastu võtma kinnistult reovett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 1,0 m<sup>3</sup>/ööpäevas (30,0 m<sup>3</sup>/kuus).
- 2.2 Kinnistu reovee ärajuhtimise rajatised projekteerida ja ehitada alates kinnistu projekteeritud ühiskanalisatsiooni liitumispunktist **K2** (vaatluskaev, LISA 1).

## **3. ÜVK rajatiste kaitsevööndisse (sh liitumispunktidest 2m) ei tohi aedu, kõvakattega platse jms ehitada ning istutada puid ilma AS ELVESO kirjaliku nõusolekuta.**

4. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisele ja ehitamisele leiab meie kodulehelt: <http://elveso.ee/vesi/tehnilised-ylldnouded/>.

## **5. Lisad:**

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

6. Tehnilised tingimused kehtivad kuni tehniliste tingimuste väljastamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Tiina Raide

VK teenistuse tehniline spetsialist

[tiina.raide@elveso.ee](mailto:tiina.raide@elveso.ee)