31701:001:2224
Tallinna–Rapla raudtee 28001

31701:001:2225
Vaablase tn 13

Proj. liitumiskilp LK223107
PK: 3x16A, P2P, (pumpla)
Maandus, pot. ring
Reservtoru tarbija kaablile
PE050; 450N; L=2/4 m (trass/ toru)
- sügavusel 0,7 m

Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=25 m
- sügavusel 1,0 m toru pealt

MP: PEØ110; 1250N; L=26 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 52,00 kraavi alt

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413629; AL 4x120 mm²
(JK66623 - LK223107)
L= 183/200 m (trass/kaabel)

Proj. kaitsetoru
PE0110; 750N; L=132 m
- sügavusel 1,0 m toru pealt

31701:002:0341
Vaablase tn 11

31701:001:2054
Tallinna–Rapla raudtee 7112

Proj. jaotuskilp JK66623
Maandus

NB! Ettevaatust,
elektrikaabel
(tarbija, orient.)

Proj. kaitsetoru
MP: PEØ160; 750N; L=29 m
- sügavusel vastavalt vertikaalplaneeringule
- plan. tee all sügavusel 54,30

NB! Ettevaatust,
sidekaabel (kasutusest väljas)

Dem.
M6

Elektrilevi OÜ
>1kV

Dem.
M7

Proj. reservtoru; D - E
PEØ160; 750N
PEØ160; 30SN (30 kN)
Kokku L=300 m
- sügavusel = paralleelne kaabel
- paigaldusviis = paralleelne kaitsetoru

MP: PEØ160; 30SN (30 kN); L=60 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel vt. joonis TR1141-4
- NB! Puurimise pikkus maapinnast arvestades ca 140 m.
- NB! Ehitusplats, maapind muutuv.

AMKA 4G25

56.67
47–53.45

31701:001:2316
Tallinna–Rapla raudtee 7160

Dem.
M8

31701:001:2259

Dem. liitumiskilp mastil
107511LK (arvesti uude kilpi)

Proj. liitumiskilp LK223108
PK: 3x40A, ot.olev arvesti, (Sõeru)
Maandus, pot. ring

Proj. 0,4 kV tarbija maakaabel:
MPLtarbija1; AL 4x25 mm²
(LK223108 - Sõeru elumaja)
L= 5/10 m (trass/kaabel)
Proj. kaitsetoru
PE050; 750N; L=5 m
- sügavusel 0,7 m

Tarbija kaabel paigaldada võrkaia alt, aeda mitte kahjustada.
Hoone seinal (puitvooder) paigaldada tarbija kaabel
nurgalaua/vihmaveerenni kõrvale, 32mm UV-kindlas kõris.
Ühendus ol.oleva sisestuskaabliga klemmikarbiga.

31701:001:2259
Sõeru

Dem.
M9

NB! Ettevaatust,
kanalisatsiooniüsteem,
sidekaablid (kasutusest väljas).
KÄSITSI KAEVE!

Dem.
M10

Dem. tarbija öhuliin
L=5 m (trass)

Proj. 0,4 kV tarbija maakaabel:
MPLtarbija2; AL 4x25 mm²
(LK223108 - jäätkumuhv, kõrvalhoone)
L= 9/15 m (trass/kaabel)
Proj. kaitsetoru
PE050; 750N; L=9 m
- sügavusel 0,7 m

Dem.
M11

Imbvälijak
Öhutustorud

PLMPE0-750N

Kohila Mõisa Gü

Fl. AMPK 4G25

Urge tee

31701:001:2315
Urge tee 12

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413639; AL 4x120 mm²
(JK66623 - LK223108)
L= 101/110 m (trass/kaabel)

Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=74 m
- sügavusel 0,7 m toru pealt

PEØ110; 1250N; L=19 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 52,00

Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=8 m
- sügavusel 0,7 m toru pealt

56.38
55.23–55.14
ø400PL

Kraav

31701:001:2316
Tallinna–Rapla raudtee 7160

Dem. 0,4 kV öhuliin
AMKA 3x70+95
(proj. M12 - M11)
L=487 m (trass)

31701:002:0308
Mesilase tn 3

Dem.
M12

Ajutine LK mastil 12

Dem. 0,4 kV öhuliin
AMKA 3x70+95
(proj, M12 - M13)
L=56 m (trass)

Enne õhuliini demonteerimist selgitada
ajutise LK vajadus.

31701:001:2317
Mesilase tn 1

31701:001:2318
Kõrbse tee L4

31701:002:0339
Urge tee L2

31701:001:2309
Kõrbse tee L3

31701:001:2315
Urge tee 12

56.74

0,4 kV öhuliin
AMKA 3x70+95

Proj. kaitsetoru
PE0110; 750N; L=23 m
- sügavusel 0,7 m toru pealt

Proj.
M12

31701:001:2308
Sõõse tn 2

Elektrilevi Oü
>1kV

M11

31701:001:2308
Sõõse tn 2

Kohila Mõisa Gü

31701:001:1842
15 Tallinn–Rapla–Türi tee

NB! Ettevaatust,
kanalisatsioon

NB! Ettevaatust,
kanalisatsioon

PEØ110; 1250N; L=25 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel vt. joonis TR1141-4

NB! Ettevaatust,
sidetrass (ELA SA)

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413621; AL 4x50 mm²
(ÕL M12 - LK223103)
L= 6/80 m (trass/kaabel)

Proj. kaitsetoru
PE0110; 750N; L=13 m
- sügavusel 0,7 m toru pealt

31701:001:2205
Juurdepääsutee 10k 374

Mp.liin 62.29

Proj. liitumiskilp LK223103
PK: 3x20A, ot.olev arvesti, (Urgesauna)
Maandus, pot. ring

NB! Ettevaatust,
sidekaabel (kasutusest väljas)

NB! Ettevaatust,
kanalisatsioon

Proj. 0,4 kV tarbija maakaabel:
MPLtarbija1; AL 4x25 mm²
(LK223103 - Urgesauna elumaja)
L= 54/70 m (trass/kaabel)
Proj. kaitsetoru
PE050; 450N; L=54 m
- sügavusel 0,7 m

Dem. 0,4 kV öhuliin
AMKA 3x16+25
(M13 - elumaja)
L=11 m (trass)

Dem.
M13

31701:002:0380
Urgesauna

56.81
55.81–55.70
ø400PL

Fl. AMPK 4G25

N
W
E
S

Projekt: **Elektrilevi OÜ elektrivõrgu ümberehitus Härjaoja tee piirkonnas (OÜ Rail Baltic Estonia) Kohila alev ja Urge küla, Kohila vald, Rapla maakond**			Tellija: **Elektrilevi OÜ**		
Joonis:	**Asendiplaan**		Joonise nr: **TR1141-1**		
DRAFTIT OÜ, Reg. kood: 14231335, Ihnatuks 2, 50412 Tartu, info@draftit.ee	Projekteeris	**Mikk Reiter** Tel. 5348 2352	Mõõtkava	**1:500**	Leht 6 / Lehti 7
	Kontrollis	**Aro Kivisild**	Staadium	**Tööprojekt**	