

Signe Kasepalu
K-Projekt AS
signe.kasepalu@kprojekt.ee

18.01.2024 TTNJ-004

Tehnilised tingimused

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimiseks (**kuni 1,5 m³/ööp**)
aadressil **Suur-Lootsi tn 10**, Narva-Jõesuu linn
Katastriüksus 51301:001:0311

Tehnilised tingimused väljastatakse kinnistule alljärgnevas:

Veevarustus

1. Projekteerida ja ehitada uus veetorustiku sisend Ø arvutuslik, alates Suur-Lootsi tn 10 ühiskasutatavast plastik veetorustikust, Ø De50 mm.
2. Veetorustiku ühendus teostada olemasoleva maakraani MK-1456 kaudu (maapind – 3,69; toru põhi – 1,86; maakraani koordinaadid: (X= 6598649.879; Y= 729150.179), mis asub kinnistu piiril linna maal. Kõrgussüsteem on EH2000.
3. Maakraani kohale projekteerida ja paigaldada plastkaev sulgarmatuuri ja veemöödusõlmega.

Kanaliseatsioon

1. Projekteerida ja ehitada uus „õuekanaliseatsioon“.
2. „Õuekanaliseatsioonist projekteerida ja ehitada torustik (Ø arvutuslik), kuni isevoolse kanalisatsioonitorustikuni Ø De315 mm.
3. Kinnistu väljuva kanalisatsioonitorustiku ühendamise teostada olemasolevas kanalisatsioonikaevus KK-21, mis asub linna maal (maapind 3,88; toru põhi 1,00). Kõrgussüsteem on EH2000.
4. Kanalisatsioonikaevu koordinaadid: (X= 6598671.78; Y= 729142.95).
5. Kinnistu piiril projekteerida ja paigaldada kanalisatsioonikaev.

Sademevee ja dreneaživee ärajuhtimine kanalisatsioonitorustikku on keelatud.

Sademeveekanaliseatsioon

1. Dreneaži- ja sademevete ärajuhtimise projekteerimine lähimasse sademeveekanaliseatsiooni süsteemi tuleks eelnevalt kooskõlastada sadeveekanaliseatsiooni torustikkude omanikuga: esmalt Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ja siis AS-ga Narva Vesi.

Lisatingimused:

- **Kanaliseatsiooni olemasolevad kaevuluugid tuleb tõsta samale tasapinnale maapinnaga. Magistraaltorustikul asuvate kanalisatsioonikaevude kohale ja torustike kaitsevööndisse on keelatud paigaldada rajatisi, kuna see raskendaks edaspidi kanalisatsioonisüsteemide hooldamist.**
- **Ühenduse ühisveevarustuse ja -kanaliseatsioonivõrku teostavad ainult AS Narva Vesi töötajad.**

- Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.
- Enne ehitusloa väljastamise taotlemist tuleks projekt kooskõlastada AS-iga Narva Vesi.
- Sõlmida AS-iga Narva Vesi veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise leping.
- Ehituse lõppedes esitada AS-ile Narva Vesi teostusjoonis DWG-formaadis.

/digiallkiri/

Jevgeni Aare

võrkude spetsialist