



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Tartu

22.01.2018 nr 7.2-6.3/111

Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

Päästeameti Lõuna päästekeskus arvestab Tartu Näitused AS (registrikood 10255416) 09.01.2018 taotluses toodud põhjendusi ja sunniraha vabatahtlikku tasumist. Sellest lähtuvalt määrab riikliku tuleohutusjärelevalve ametniku 30.09.2010. a ettekirjutus nr 7-6/3674 nõude 1 täitmiseks uue tähtaja adressaadile Tartu Näitused ASile (registrikood 10255416), F. R. Kreutzwaldi 60, Tartu linn, Tartu maakond, alljärgnevalt:

Tagada hallis B metallist kandekonstruktsioonide tulepüsivus ja PVC-katte tuletundlikkus vastavalt ehitisele ja selle osale esitatavatele tuleohutusnõuetele. Kaitsta või töödelda metallist kandekonstruktsioonid selliselt, et oleks tagatud kandekonstruktsioonide tulepüsivus R30. Tagada seinte ja lagede pinnakihi tuletundlikkus kogunemishoones - klass B-s1,d0.

Alus: Tuleohutuse seadus § 5 lg 3; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 55 lg 2 vastavalt § 45 lg 2 p 2

Tuleohutuse seadus § 5 lg 3 Ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 45 lg 2 p 2 järgi evakuatsioonitee seina-, lae- ja põrandakatted ei tohi evakuatsiooni korral kasutajate turvalisust ohustada.

Paikvaatlusega tuvastati, et Kreutzwaldi 60 hallis B ei ole tagatud metallist kandekonstruktsioonidele nõutavat tulepüsivust ja PVC-katte tuletundlikkus ei vasta ehitisele ja selle osale esitatavatele tuleohutusnõuetele. Metallist kandekonstruktsioone ei ole töödeldud

ning kaitstud selliselt, et oleks tagatud kandekonstruktsioonide tulepüsivus R30 ning seinte ja lagede pinnakihi tuletundlikkus ei vasta klass B-s1,d0 nõuetele.

Võimaliku tulekahju korral hallis B ei ole tagatud hoones viibivatele inimeste ohutust, sest et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa ei täida oma otstarvet. Tulekahju korral nimetatud hooneosas väheneb temperatuuri tõustes metallkonstruktsioonide kandevõime, mille tõttu variseb hooneosa kiiresti kokku. PVC kate, mis ei vasta tuletundlikkuse klassile B-s1,d0 võib kiiresti põleda ja levitada mürgiseid põlemisgaase.

Täitmise tähtaeg: 01.01.2020

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 700 (seitsesada) eurot.**

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: “Tartu Näitused AS 30.09.2010 ettekirjutus nr 7-6/3674.”

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu.

Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästekeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile louna@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Kärsin
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lõuna päästekeskus
+372 733 7337
Marek.Karsin@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt: Tartu Näitused ASile info@tartunaitused.ee