



TERVISEAMET

Krista Anton
SA Otepää Tervisekeskus
juhataja@oteptervis.ee
Tartu mnt 2
Valga maakond, Otepää vald, Otepää linn,
67404

nr

Meie 11.03.2024 nr 9.3-2/24/2031-4

**SA Otepää Tervisekeskus,
üldhooldusteenus, hinnang
Tervisekeskus,
terviseohutuse**

SA Otepää Tervisekeskus (registrikood **90001977**; elu-/asukoha aadress Tartu mnt 2; telefon (+372) **5257697**; e-post: **juhataja@oteptervis.ee**; esindaja **Krista Anton**) esitas Terviseametile kohtade suurendamise muutmistaotluse. Taotleja soovib üldhooldusteenuse kohtade arvu suurendamist olemasolevalt 30-lt kohalt täiendavale 4-le lisakohale, kokku 34 kohta.

Hinnangu saamiseks on lisatud järgmised dokumendid ja andmed:

- ☒ hinnatavate ehitiste, maa-ala, ruumide ja sisustuse andmed;
- ☒ joogivee analüüside tulemused;
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll;
- ☒ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused;
- ☒ asutuse projekt;
- ☒ töötajate tervisetõendid.

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- ☒ sotsiaalhoolekande seadus;
- ☒ rahvatervise seadus;
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;
- ☒ tarbijakaitseseadus;
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;
- ☐ sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“;
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☒ sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lastetasutuses ja koolis“;

- ☒ sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeesutuses“;
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded¹“;
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;
- ☐ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“;
- ☒ ettevõtlus- ja infotehnoloogiainministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“.
- ☒ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;
- ☒ EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017.

Terviseamet on vaadanud esitatud dokumendid läbi, vormistanud objekti vastavuse kontrollakti ning annab järgnevalt hinnangu sotsiaalhoolekande asutuse terviseohutusele¹. Terviseamet leiab, et taotluses esitatud ruumid ei vasta kehtivatele nõuetele järgmiselt:

1. Sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeesutuse tervisekaitsenõuded“ § 8 lg 2 - Hügieeniruumis on küll valamu, kuid sellel puudub vee kasutamiseks segisti.
2. Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ - Müra normtase ei vasta palatis nr. 9 (taotleja esitatud projektil tuba nr. 134) kehtivatele nõuetele. Lubatud müratase päeval on 40 db, mõõdetud müratase palatis 9 on 54,8±5,0 db.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaire Jaagomäe
inspektor (keskkonnatervis)

Kaire Jaagomäe 53808033
kaire.jaagomae@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava asutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad asutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.