



TRANSPORDIAMET

Arthur Ainsaar
Lääne-Nigula Vallavalitsus
vv@laanenigula.ee

14.07.2026 EHR menetlus nr 558422

Meie 23.07.2026 nr 7.1-2/26/12335-2

Ehitusteatis nr 2611201/17661
kooskõlastamine märkustega

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Lääne maakonna Lääne-Nigula valla Saunja küla ehitusteatis nr 2611201/17661 (EHR kood 221512239, EHR menetlus nr 558422), mille eesmärgiks on anda ehitusteatis imbväljaku (edaspidi tehnovõrk) rajamiseks (*ehitise aadress: Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Saunja küla, KapaUuetoa // Naka*). **Tehnovõrk ei paikne riigitee nr 17 Keila-Haapsalu tee kaitsevööndis, kaitsevööndisse km 66,36-66,45 ulatub tehnovõrgu kuja. Tehnovõrk ulatub ca 50 m kaugusele riigitee katte servast.**

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusteatis nr 2611201/17661 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks vastavalt asukoha skeemile.

Ehitamisel tuleb arvestada alljärgnevate nõuetega:

1. Materjalide veod korraldada olemasoleva juurdepääsutee kaudu. Materjalide maha- ja pealelaadimine riigiteelt on lubatud vaid vastava ohutu, Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse olemasolul. Tööde tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruses nr 106 „Tee projekteerimise normid“ lisas „Maanteede projekteerimismid“ toodud ohutuse põhimõtted külgnähtavuse ja ristumiskoha nähtavuskolmnurga kohta.
2. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.

Käesolev nõusolek kehtib 2 aastat väljastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Elliko Kõiv
tehnovõrkude koordinaator
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisad: 1. Ehitusteatis „Ehitusteatis_2611201_17661_23072026“;
2. Asukoha skeem
„Kinnistu+kanalisatsiooni+ja+vees%C3%BCsteemi+paiknemise+suur+skeem,
Kinnistu+kanalisatsiooni+ja+vees%C3%BCsteemi+paiknemise+v%C3%A4ike+skeem“.

Elliko Kõiv
57848581, Elliko.Koiv@transpordiamet.ee