

## Vastavusdeklaratsioon VS 150720-1

**Tootja esindaja:**

Lansyst OÜ, Liivametsa tee 6, 11216 Tallinn

**Toode:**

Tulehäire kaabel JE-H(St)H punane/valge isolatsioon  
1x2x0,8+0,6mm  
2x2x0,8+0,6mm

**Tootja:**

TRİO KABLO İMALATI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.  
[www.triokablo.com](http://www.triokablo.com)

**Toode vastab standarditele:**

EN 50575:2014, EN 50575:2014/A1:2016

Smoke Density Test EN 61034-2; VDE 0482-1034-2  
Corrosive Gas Test EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1-2  
Flame Retardancy EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1-2  
Halogen Free Test EN 60754-1; VDE 0482-267-2-1

**Tulelereageerimis klass:**

B2ca- s1, d1, a1

**Kasutusala:** Tulehäiresüsteemid

Kuupäeva: 04.03.2021

Sten Põldroos

Lansyst OÜ