

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No.DOP.SR408.001

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

SR408 Konventsionaalne sisesireen

2. Sihtotstarve:

Hoonetesse paigaldatavad tulekahjusignalisatsioonisüsteemid

3. Tootja:

Kod Elektronik ve Güvenlik Sist. San. Tic. Ltd. Şti

4. Tootja kontaktandmed:

Perpa Trade Center B Block Floor: 11 No:1937 Şişli/İstanbul-Turkey

5. Volitatud esindaja:

-

6. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Süsteem 1 test

7. (a) Harmoniseeritud standard:

EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006

(b) Teavitatud asutus tunnusnumbriga:

LGAI Applus Technological Center / NB: 0370

Certificate Number: 0370-CPR-2649

8. Deklareeritud toimivus:

Lisa vastavalt standardile EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006

PÕHIOMADUSED	LÕIGUD HARMONISEERITUD STANDARDIS	NÕUTUD TASE VÕI KLASS
Heli tase	4.2.	Vastab
Sagedus ja helimuster	4.3.	Vastab
Vastupidavus	4.4.	Vastab
Konstruksioon	4.5.	Vastab- IP21C Tüüp A
Märgistus ja info	4.6.	Vastab
Reprodutseeritavus	5.2.	Vastab
Operatiivne jõudlus	5.3.	Vastab
Vastupidavus	5.4.	Vastab
Kuiv kuumus (tööolekus)	5.5.	Vastab
Kuiv kuumus (vastupidavus)	5.6.	NA
Külm (tööolekus)	5.7.	Vastab
Niske kuumus, tsükliline (tööolekus)	5.8.	Vastab
Niske kuumus, püsiseisund (vastupidavus)	5.9.	Vastab
Niske kuumus, tsükliline (vastupidavus)	5.10.	NA
SO ₂ korrosioon (vastupidavus)	5.11.	Vastab
Elektrilöök (tööolekus)	5.12.	Vastab
Löök (tööolekus)	5.13.	Vastab
Vibratsioon, sinusoidne (tööolekus)	5.14.	Vastab
Vibratsioon, sinusoidne (vastupidavus)	5.15.	Vastab
Elektromagnetiline ühilduvus, immuunsuse testid (tööolekus)	5.16.	Vastab
Kaitseümbris	5.17.	Vastab- IP21C
Thelepanu tõmbava signaali ja sõnumi esituse jada	C.3.1.	NA
Sünkronisatsioon	C.3.2.	NA
Üldine testimine	C.4.	NA
Sõnumi esituse sooritus	C.5.1.	NA
Tähelepanu tõmbav signaal/vaikus/sõnum jada ajastus	C.5.2.	NA
Sõnumi sünkronisatsiooni test	C.5.3.	NA

9. Punktides 1 ja 2 toodud toote omadused vastavad punktis 8 deklareeritud tehnilistele näitajatele. toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab vaid punktis 3 nimetatud tootja.

Nimi: M.Ferhan Güven

Amet: Peadirektor

Koht ja kuupäev: Istanbul / 01.08.2018

Allkiri / Tempel:

