



TINGMÄRGID

- 61 - ATS keskseade
- OP - Adresseeritav optiline suitsuandur
- 02/026 - Adresseeritav seadme aadress
- 61 - Adresseeritav tulekahjuteatenupp
- 2 - Adresseeritav 2 monitooritav väljundiga moodul
- R - Liini lõputakisti
- ↑ - Häiresireen
- ↑ - Sireen vilkuriga välipaigaldus, IP66

KAABLITE TÄHISED

- JE-H(S)tH B2Ca 1x2x0,8+0,60 - silmuse kaablid
- JE-H(sSt)H Bd, 2x1,0, E30 - sireenide tulekindelkaabel
- Kaabli jätk
- Kaabli tüüp
- 1 korrusel
- 1x2x0,8+0,8
- 1
- Ahela number
- Korustevaheline kaablite liikumine

Version	Kuupäev	Init.	Muudatus
NV Masters OÜ		Projekti nimetus	Projekti nr.
		Kontorihoone	2902
		Vilisuu 7, Tallinn, 13612	Staadium
			TJ
Projekteeris	Viktor Tšurbakov	Joonise nimetus	Mõõtkava
Joonestas	Juri Tunikov	Tulekahjusignalisatsioon	1:100
Kontrollis	Viktor Tšurbakov		Dokumendi nr.
Kuupäev	22.07.2024		EN-7-01