

NV Masters OÜ		Koostas: Juri Tunikov	Objekt  Vilisuu 7 lasteaed	Dokument TULEKAHJUSIGNALISATSIOON		Kuupäev 22.07.2024
		Kontrollis: Viktor Tšurbakov		SPETSIFIKATSIOON		
			Address Vilisuu 7, Tallinn	Stadium Teostusjoonis	Projekti Nr. 2902	Tähis EN-8-01
NR.	TÖÖ KIRJELDUS		NÄIDISTOODE/MÄRKUS		ÜHIK	MAHT
	Tulekahjusignalisatsioon (ATS)					
1	Analoog-adresseeritav ATS keskseade,		IRIS4, 4 silmust		kmpl	1
2	Silmusekaart		IRIS8 TTE Loop		tk	1
3	Toiteplokk		IRIS PS72		tk	1
4	Analoog-adresseeritav optiline suitsuandur		SensoIRIS S130 IS		tk	197
5	Anduri alus		SensoIRIS B124		tk	197
6	Analoog-adresseeritav tulekahjuteatenupp		SensoIRIS MCP150		tk	22
7	Analoog-adresseeritav sisendmoodul, 2IN/2OUT		SensoIRIS MIO22M		tk	1
8	Tulekahjusignalisatsiooni alarmseade, häiresireen vilkuriga		KAC vilkur-sireen punane, EN54-3, IP65		tk	1
9	Tulekahjusignalisatsiooni alarmseade, häiresireen		CodeSec konventsionaalne sireen 24V		tk	18
10	Aku 20Ah 12V				tk	3
11	Silmusekaabel 1x2x0,8+0,60		Triokablo JE-H(St)H B2Ca 1x2x0,8+0,60		m	3500
12	Kaabel FRHF 2x1.0 E30		ETK Kablo, JE-H(sSt)H Bd, 2x1,0, E30		m	1200
13	Abimaterjal				kmpl	1
14	Dokumentatsioon				kmpl	1