



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus
linnavalitsus@parnu.ee

Teie 30.12.2024 nr 8-4/5384/2024-37

Meie 15.01.2025 nr 7.2-3.4/1722-5

**Paikuse alevis Pohla kinnistu
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Kaido Koppel

Päästeamet jätab kooskõlastamata ThinkTerra OÜ poolt koostatud töö nr 6/2023 Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Pohla kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Planeeringus kirjeldatud olemasoleva veevõtukoha lahendus ei vasta Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule kauguse osas. EVS 812-6 reguleerib hetkel vaid voolikusüsteemide ja märgtõusutoru osa. Muus osas tuleb rakendada eelpool viidatud määrust.
Alus: TuOS § 32 lg 2.
2. Perspektiivse mahuti ja hüdrandi asukoht peab olema määratud.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4.
3. Hooned tuleb projekteerida vastavalt standardile EVS 812-6:2012+A1:2013 „Ehitiste tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustus“. Selline väide on väär, antud standardi järgi ei projekteerita hooneid. Palun teha vastavad korrektuurid.

Päästeameti Lääne päästkeskuse koostööstamiseest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

Lääne päästkeskus

Anastasia Sutt

+372 4447836

anastasia.sutt@paasteamet.ee