

MÄEBÜROO NORD OÜ, info@maeburoo.ee
Pärnu mnt 232/4, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond,
11314

KATSEPROTOKOLL NR 1554/24

26.06.2024 nr 7-6.4/1732

Lk 1/2

Tellija: MÄEBÜROO NORD OÜ – Veronika Valling

Tellija poolt esitatud proovide andmed:

Objekt	Tagapere uuringuruum mäeeraldis
Võtmise koht	Tagapere uuringuruum mäeeraldis
Võtmise aeg ja võtja	Laborisse toomise aeg ja tooja
06.06-07.06.2024 09:00-17:00, Veronika Valling, Mäebüroo Nord OÜ	07.06.2024 15:30, Viljar Roosimaa, Mäebüroo Nord OÜ
Proovi tähistus	Labori reg nr
Liiv, vt tabel 1	1882 – 1910, 2014

Katsetamine ja tulemused Katsetulemused on esitatud tabelis 1 ja Excel failis. Proovid on katsetatud ajavahemikus 13.06.2024 kuni 19.06.2024.

Amet Labori peaspetsialist **Nimi Regina Jefremova** /allkirjastatud digitaalselt/

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta. Labor ei vastuta tellija poolt esitatud andmete õigsuse eest. Protokolli osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba. Labor väljastab värvilise templiga või digitaalselt allkirjastatud katseprotokolle.

TEEDE TEHNOKESKUS AS

Väike-Männiku 26
11216 Tallinn, Eesti
Reg nr 10701123

Telefon: +372 677 1500
info@teed.ee
www.teed.ee

Tabel 1.

Proovi reg nr	Proovi tähistus	Terastikulise koostise määramine EVS-EN 933-1:2012 (pesemine ja sõelumine); läbind (%)																Proctor-teim EVS-EN 13286-2:2010, haamer 2,5 kg, A-vorm (fr 0/4 mm)		Filtratsioonimooduli määramine EVS 901-20:2013, katsefraktsioon 0/4 mm	
		80	63	40	31,5	20	16	12,5	8	6,3	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063	Optimaalne veesisaldus, w ₀ (%)	Maksimaalne kuivtihedus, ρ _d (Mg/m ³)	K ₁₀ , m/ööp	Tihendus- tegur
1882	Liiv 1-1						100	99	99	99	98	96	77	20	5	4	2,8	9,6	1,67	5,3	1,02
1883	Liiv 1-2									100	99	95	84	41	6	3	2,2	11,0	1,69	13,1	1,03
1884	Liiv 1-3											100	98	85	19	4	2,0	-	-	-	-
1885	Liiv 2-1							100	99	99	97	89	57	12	5	4	3,0	-	-	-	-
1886	Liiv 2-2							100	99	99	99	96	78	20	3	2	1,4	-	-	-	-
1887	Liiv 2-3								100	99	98	95	77	27	3	2	1,3	-	-	-	-
1895	Liiv 2-4					100	99	99	98	97	96	94	88	77	43	12	9,2	-	-	-	-
1888	Liiv 3-1									100	99	95	79	36	11	7	4,3	-	-	-	-
1889	Liiv 3-2										100	99	96	78	16	5	2,2	-	-	-	-
1890	Liiv 4-1											100	99	96	26	5	2,9	-	-	-	-
1891	Liiv 5-1										100	99	97	93	58	7	4	2,8	-	-	-
1892	Liiv 5-2										100	99	88	58	18	5	3	1,7	11,0	1,71	11,3
1893	Liiv 5-3								100	99	98	97	94	88	46	8	4,6	-	-	-	-
1894	Liiv 6-1									100	99	97	89	56	15	8	4,8	-	-	-	-
2014	Liiv 6-2											100	97	78	6	2	1,5	-	-	-	-
1896	Liiv 7-1							100	99	99	98	94	74	31	7	5	3,7	-	-	-	-
1897	Liiv 7-2											100	96	61	5	3	2,1	-	-	-	-
1898	Liiv 7-3											100	98	82	10	3	2,2	-	-	-	-
1899	Liiv 8-1							100	99	98	97	91	63	12	7	5	3,5	-	-	-	-
1900	Liiv 8-2							100	99	99	97	89	54	9	4	2	1,3	-	-	-	-
1901	Liiv 8-3											100	99	93	86	50	9	3,9	-	-	-
1902	Liiv 9-1							100	99	98	97	92	62	17	5	3	2,2	-	-	-	-
1903	Liiv 10-1						100	99	98	97	94	79	43	15	7	5	3,7	-	-	-	-
1904	Liiv 10-2										100	99	97	88	25	9	5,6	-	-	-	-
1905	Liiv 11-1				100	97	95	93	89	88	85	77	52	20	10	7	5,5	-	-	-	-
1906	Liiv 11-2						100	99	99	98	97	89	57	21	11	6	4,2	11,3	1,75	0,5	1,04
1907	Liiv 12-1						100	99	97	95	91	81	54	21	10	7	4,9	-	-	-	-
1908	Liiv 12-2							100	99	98	96	82	40	7	4	3	1,9	-	-	-	-
1909	Liiv 12-3							100	99	98	96	93	88	84	57	14	5,8	-	-	-	-
1910	Liiv 13-1										100	98	92	53	7	3	2,3	-	-	-	-