

Mõõtmised tehti: 12.08.2024

info@indimef.ee

katselabor reg.numbriga L209

Mõõtmised tehti mõõteriistaga C.A. 810 nr. 981004131, kalibreeritud 08.06.2022 vastavalt Indikaator MEF OÜ mõõtemetoodikale IMM7-01

Valgusallika tüüp:	LED	Lampide hetkeolukord:	uued
--------------------	-----	-----------------------	------

normi alus: EVS-EN 12464-1:2021

Valgusallika tüüp:	LED	Lampide hetkeolukord:	uued
--------------------	-----	-----------------------	------

normi alus: EVS-EN 12464-1:2021

Mõõtmised tehti: 12.08.2024

katselabor reg.numbriga L209

info@indimef.ee

Mõõtmised tehti mõõteriistaqa C.A. 810 nr. 981004131, kalibreeritud 08.06.2022 vastavalt Indikaator MEF OÜ mõõtemetoodikale IMM7-01

Töökohta valgustustiheduse mõõtetulemused				
Mõõtepunkt	Mõõtetulemus(Ix)			Korrigeeritud mõõtetulemus
M (h=0.85)	E1	E2	E	
14	1 170	1 170	1 170	1 170
15	940	940	940	940
16	940	940	940	940
17	1 310	1 310	1 310	1 310
18	1 130	1 130	1 130	1 130
19	910	910	910	910
20	1 100	1 100	1 100	1 100
21	970	970	970	970
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
valgustuse norm				300
Korrigeeritud mõõtetulemus pingele 230V				1 059
ühtlustegur E min / E keskm			910	0,86
Märkused: hooldetegur Kh 0,8				
valgustustiheduse hooldeväärtus (lx)				847
normi alus: EVS-EN 12464-1:2021				

Töökohta valgustustiheduse mõõtetulemused				
Mõõtepunkt	Mõõtetulemus(lx)			Korrigeeritud mõõtetulemus
M (h=0.50)	E1	E2	E	
22	260	260	260	260
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
valgustuse norm				200
Korrigeeritud mõõtetulemus pingele 230V				260
ühtlustegur E min / E keskm			260	1,00
Märkused:			hooldetegur Kh	0,8
valgustustiheduse hooldeväärtus (lx)				208
normi alus: EVS-EN 12464-1:2021				

Objekti nimetus: **Tartu Väike Päike Lasteaed 2.k: Õpetaja tn 5, Tartu**
Mõõtmised tehti: **12.08.2024**

katselabor reg.numbriga L209

info@indimef.ee

Ruumi number, nr: 206
otstarve Lisaplatvorm

Ruumi suurus (m ²):	Toitepinge	Mõõtepunktide arv:
26,3	230 V	2

Valgusallika tüüp:	LED	Lampide hetkeolukord:	uued
--------------------	-----	-----------------------	------

Töökoha valgustustiheduse mõõtetulemused				
Mõõtepunkt	Mõõtetulemus(Ix)			Korrigeeritud mõõtetulemus
M (h=0.85)	E1	E2	E	
23	400	400	400	400
24	400	400	400	400
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
valgustuse norm				300
Korrigeeritud mõõtetulemus pingele 230V				400
ühtlustegur E min / E keskm			400	1,00

Märkused:	hooldetegur Kh	0,8
valgustustiheduse hooldeväärtus (lx)		320
normi alus: EVS-EN 12464-1:2021		