



# Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse kirjalik kokkuvõte

## **Meresuu SPA & Hotel**

Narva-Jõesuu 2018

## Õppuse läbiviimisega seotud faktilised andmed

Osalenud ettevõtte: Meresuu SPA & Hotel

Toimumise aeg: 10.05.2018, kell 11:00 – 16:30

Toimumise aadress: Aia 48a. Narva-Jõesuu, Ida-Virumaa

## Õppuse korraldaja

**EOKK OÜ**, ([www.eokk.ee](http://www.eokk.ee)) Aleksei Ankudinov, tuleohutusspetsialist kutsetunnistus nr 127927

**Õppuse tüüp:** Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline ja praktiline osa.

Alus: Tuleohutuse seadus §3; Kohustused tuleohutuse tagamisel: *Ettevõtte või asutuse juht on kohustatud korraldama vähemalt üks kord aastas töötajatele õppuse evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise kohta ning tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavuse ja kasutamisoskuse.*

## Õppuse eesmärk

Tulekahjuõppuse eesmärk on tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning tuvastada:

- 1) tulekahju korral tegutsemise plaani vastavus eesmärgile;
- 2) töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda.

## Koolituse päevakava:

- teoreetiline koolitus (esimene grupp)
- teoreetiline koolitus (teine grupp)
- evakuatsiooni harjutus

## Õppuse kulg

10.05.2018 viidi hoones töötavatele isikutele läbi tuleohutusala **teoreetiline koolitus**, mille käigus tõsteti nende tuleohutusala teadlikkust ning tutvustati evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise protseduure.

Peale seda toimus **evakuatsiooniharjutus**.

Legendi kohaselt puhkes tulekahju neljanda korruse ruumis 407. Ruumis läks põlema voodi, tulekahju põhjuseks oli kustutamata sigaret. Klient tegi suitsu, millega rikkus tuleohutusnõudeid. Klient kattis ruumis kinni suitsuanduri, selle tõttu ATS süsteem ei rakendanud ja tulekahju sai piisavalt aega, et areneda. Suitsu lõhna tundis üks klientidest, kes viibis samal korrusel. Klient helistas administraatorile ja kirjeldas olukorda. Administraator saatis tulekahju teavet kontrollima haldusspetsialisti. Jõudes neljandale korrusele kontrollis haldusspetsialist ruumide ukselinki, kas nad on kuumad, et tuvastada ohtliku tsooni. Katsudes ruumi 407 ukselinki, avastas

ta, et see on kuum (pilt 1.1). Ruumi kontrollimisel selgus, et ruum on täidetud suitsuga ning ruumis on kannatanu. Haldusspetsialist kasutas tulekahju kustutamiseks tuletõrje voolikusüsteemi. Kui tulekahju oli lokaliseeritud tõi kannatanu ruumis välja. Peale seda teostati kõne vastuvõtus olevale administraatorile ja kirjeldati olukorda. Administraator võttis vastu otsuse alustada evakuatsiooni. Teostati kõne 112 (õppuse ajal 112 mängis üks korraldajatest).

Õppuse käigus kontrolliti ja harjutati, kuidas hotelli personal oskab käituda tulekahju korral. Kontrolliti hotelli personali hoone tundmist, kas personal tunneb piisavalt hästi hoonet ja oskab kasutada erinevad evakuatsiooni väljapääsusi. Kontrolliti administraatori valmisolekut korraldada häire kontrolli ja evakuatsiooni.

### **Tähelepanekud, tuvastatud asjaolud**

- 1) Töötajate teadmised vajavad täiendamist – kuid oli olemas valmisolek evakueerimiseks tulekahju korral.
- 2) Administraator – helistades 112 (õppuse ajal korraldajale) jäi rahulikuks ja oskas kirjeldada olukorda.
- 3) Administraator – unustas korraldada konverentsi saali kontrolli, kus olid inimesed.
- 4) Evakueerumisel jäädid rahulikuks, paanikat ei tekkinud.
- 5) Kogunemiskohast olid kõik teadlikud.
- 6) Hotelli tulekahju korral tegutsemise plaan vajab korrigeerimist.

### **Ettepanekud**

- 1) Evakuatsiooniõppuste käigus püüda õppustest osavõtjatel käituda selliselt, milline on võimalikult lähedane tegeliku situatsiooni korral.
- 2) Vahetada personali sees evakuatsiooni läbiviijaid iga aasta. Et rohkem evakuatsiooni vastutavaid saaks sellist kogemust.
- 3) Süstemaatiliselt kontrollida kogu hoone tuleohutusala olukorda ja hinnata töötajate valmisolekut tegutsemaks ohuolukorras.
- 4) Uuendada tulekahju korral tegutsemise plaan.
- 5) Korraldada personalile tulekustuti praktiline harjutus, et tõsta nende enesekindlus kasutades esmaseid kustutusvahendeid.
- 6) Läbi viia täiendavat juhendamist evakuatsiooniga seotud vastutavatele isikutele. Nende õigeaegselt ja õigesti tegevusest sõltuvad inimeste elud.
- 7) Evakuatsioonijuht võiks kanda helkurvesti, et eristada teistest inimestest kogunemiskohas ja päästele oleks kergem teda leida. Seega võiks vastuvõtus olla helkurvest
- 8) Et evakuatsioonijuht saaks kogunemiskohas mugavamalt jagada ülesandeid personalile ja informatsiooni kliendile, vastuvõtus võiks olla ruupor.

## Kokkuvõtteks

Tasub pidada meeles, et tulekahju avastamine ja kustutamine võimalikult varajases staadiumis hoiab ära suurema kahju. Õigel ajal avastatud tulekahju kustutamisega saab hakkama iga üksikisik.

Kokkuvõtvalt saab väita, et õppusele püstitatud eesmärgid täideti korrektselt. Võib öelda, et läbiviidud õppus täitis püstitatud eesmärgid.

NB! Kogunemiskohast lahkumine on keelatud. Selleks annab loa kas evakuatsiooni eest vastutav isik või päästetööde juht.

## Tähelepanu!

Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte tuleb töötajatele teha teatavaks ühe kalendrikuu jooksul. Tulekahjuõppuse kokkuvõttega võimaldatakse tutvuda selles osalenud isikutel.

Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte säilitatakse ettevõttes või asutuses vähemalt viis aastat.

Koostas:

Tuleohutusspetsialist

Aleksei Ankudinov

kutsetunnistus nr 127927

12.04.2018

[ida@eokk.ee](mailto:ida@eokk.ee)

## Lisa 1: Õppuse pildid

### Lisa 1.1 Ohtliku koha otsimine



### Lisa 1.2 Kõne administraatorile, et kirjeldada olukord.





*Lisa 1.3 tulekahju lokaliseerimine.*



*Lisa 1.4 Liikumine kogunemiskohta*



*Lisa 1.5 Loendus kogunemiskohas*





**TÕEND** nr 20180510-AA01

## **Meresuu Spa & Hotel**

*töötajad on läbinud evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetilise ja praktilise osa*

*Koolituse toimumise aeg: 10.05.2018*

*Koolitaja: Tuleohutusspetsialist, Aleksei Ankudinov*

*Kutsetunnistus nr 127927*

*EOKK OÜ*





## **EOKK OÜ**

EOKK OÜ jätkab 2009. aastal asutatud Eesti Ohutus- ja Koolituskeskuse MTÜ tegevust, pakkudes kõigjal Eestis tuleohutuspaigaldiste hooldamise ning erinevate ohutuslaste koolituste kompleksteenuseid nõustamisest kuni täieliku ohutuslaste haldusteenusteni. Teenuste teostamist juhivad ning nõuetele vastava kvaliteedi eest vastutavad pääste-erialase kõrghariduse ja pikaajalise tuleohutuse korraldamise kogemustega tuleohutusspetsialisti kutseharidusega asjatundjad.

EOKK OÜ spetsialistidel on pikaajaline kogemus ohutusvaldkonnas nii koolitajatena kui muude ohutusteenuste teostajatena.

EOKK OÜ pakutavad peamised teenused

### Ohutusdokumentatsiooni koostamine:

- Tulekahju korral tegutsemise plaan
- Evakuatsiooni skeemid
- Enesekontrolli tuleohutuse aruanne
- Põlevmaterjali ladustamise skeem
- Tuletõkkeseksioonide skeem
- Hädaolukordade riskianalüüs
- Töökeskkonna riskianalüüs
- Tööohutusjuhendid
- Hädaolukorra lahendamise plaan

### Ohutuskoolituste läbiviimine ja korraldamine:

- Tuleohutuslaste juhendamine
- Evakuatsiooni- ja tulekahjuõppus
- Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus
- Tuletöö tegemise koolitus
- Põhjamaade tuletööde koolitus (halli kaardi koolitus)
- Põhjamaade tööohutuse koolitus (rohelise kaardi koolitus)
- Tööohutuskoolitused
- Hädaolukordade lahendamise koolitus

### Muud ohutuslaste teenused:

- Tuleohutuslaste konsultatsioon ja nõustamine
- Tuleohutusaudit ja ehituslik ekspertiis
- Tuleohutuslaste enesekontrolli haldusteenus
- Töökeskkonna – ja tööohutuslaste konsultatsioonid
- Töökeskkonnaspetsialisti teenus
- Korstnapühkimise teenus

### Tuleohutuspaigaldiste kontroll ja hooldus:

- Tulekustutite kontroll ja hooldus
- Tuletõrje voolikusüsteemi kontroll ja hooldus
- Tuletõrjehüdrantide kontroll
- Tuletõkkeklappide kontroll

### Tuletõkketööd:

- Läbiviikude tihendamine
- Vuukide tihendamine
- Tuletõkkemansettide paigaldus
- Tuletõkkevärvimine

Kontakt:

Üldinfo ja hinnapäringud: [info@eokk.ee](mailto:info@eokk.ee)

Koolitused ja õppused: [koolitus@eokk.ee](mailto:koolitus@eokk.ee)