TRANSPORDIAMET

Ülle Surva
Türi Vallavalitsus
vallavalitsus@tyri.ee
Hariduse tänav 3
72213, Türi linn, Türi vald, Järva maakond

Teie 09.10.2026 nr 7-1.4/3735

Meie 03.11.2026 nr 7.2-1/26/11201-4

Arvamus Kädva ja Sonni külade tuulepargi detailplaneeringu eelnõu kohta

Olete teavitanud meid Kädva ja Sonni külade tuulepargi detailplaneeringu (edaspidi planeering) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku toimumisest 19. oktoobrist kuni 04. detsembrini 2026.a ja avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu toimumisest 13. jaanuaril 2027. Detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamise eesmärgiks on rajada üldplaneeringuga ettenähtud perspektiivsele tuuleenergia alale taastuvenergiapark (tuuleenergia ning elektrienergiasalvestid).

Oleme väljastanud seisukohad Kädva ja Sonni külade alal tuuleparkide detailplaneeringu koostamiseks 08.05.2023 kirjaga nr 7.2-1/23/8281-2.

Võttes aluseks ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse ning kliimaministri 17.11.2023 määruse nr 71 „Tee projekteerimise normid“ esitame planeeringu koostamiseks järgnevad ettepanekud.

1. Soovitame analüüsida tuuliku komponentide transporti Paldiski sadamast ja materjalide (nt betoon, kruus, killustik) transporti tuulepargini, võttes arvesse veoste mõõte ja massi. Teatud juhtudel on huvitatud isikul osutunud vajalikuks õgvendada riigitee kurve, parandada kandevõimet ning projekteerida keerukamaid ajutisi ristmiku laiendusi põhimaanteedel. Tuleb kasuks, kui huvitatud isik on oma vajadused aegsasti kaardistanud ning teab, kus, millal ja mis küsimustes tuleb teha koostööd Transpordiametiga.
2. Planeeringu seletuskirja peatükis 3.3 on tuulepargi juurdepääsude kirjeldamisel vigu nii kohalike teede kui ka riigiteede viidetes. Palume viited üle kontrollida ja parandada, lähtudes kavandatud juurdepääsude tegelikust asukohast.
3. Soovitame täiendada planeeringu üldjoonist näidates riigiteed nr 20156 ja nr 20256.
4. Kehtetu juhise „Ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramine“ (seletuskirjas peatükk 3.3) asemel lähtuda kliimaministri 17.11.2023 määruse nr 71 „Tee projekteerimise normid“ lisa 1 tabeli 18 ja lisa 2 joonise 8.
5. Kuna planeeringus kavandatavate elektrituulikute gondel asub maapinnast ca 170 m kõrgusel (seletuskirja ptk 3.6), palume lisada planeeringusse nõue, et üle 45 meetri kõrguste ehitiste puhul on vajalik arvestada nende märgistamise ja lennuohutustuledega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marek Lind
juhataja
planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisa: 1. 24004DP3_Kädva_tuuleenergeetika_DP_seletuskiri
2. 24004DP3_1_Tuulepargi_üldjoonis

Mildred Liinat
58786958, Mildred.Liinat@transpordiamet.ee