



PÄÄSTEAMET

Lüganuse Vallavalitsus
valitsus@lyganuse.ee

Teie 26.02.2026 nr 6-1/39-32

Meie 27.03.2026 nr 7.2-3.3/1466-2

Vastuskiri

Pöördusite Päästeameti poole 25.02.2026 kirjaga nr 6-1/39-32 arvamuse küsimiseks Aasa gaasijaama detailplaneeringuga kavandatava tegevuse ohtlikkuse kohta. Päästeamet on tutvunud Kobras OÜ Aasa gaasijaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega (edaspidi KSH). Aruandes on korrektselt välja toodud, et planeeritav tegevusega rajatakse Kemikaaliseaduse kohaselt B-kategooria suurõnnetuseohuga käitis, määrus 10 „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord“ lisa tabel 2 p 34 kohaselt on B-kategooria suurõnnetuse ohuga käitis, milles käideldakse naftasaaduseid ja alternatiivkütuseid koguses 2500 kuni 25000 tonni, KSH alusel on käideldav kogus ca 4160 tonni.

Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekirjas on ORME objekt „*Suurõnnetuse ohuga naftatoodete ehitised, kus aine maht on rohkem kui 5000 m³*“. Olete oma kirjas välja toonud, et „*Kavandatava gaasielektrijaama toimimiseks vajaminev gaas võetakse Aasa kinnistu (katastriüksuse tunnus 44201:001:1315) põhjapiiril asuvast gaasitrassist ning kohapeal hoitava alternatiivkütuse, milleks on diisel, maht jääb alla 5000 m³. Seega ei vasta kavandatava tegevuse kirjeldus olulise ruumilise mõjuga ehitise kirjeldusega.*“

Päästeamet nõustub, et kavandatav tegevus ei vasta määrus 102 „Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri“ lg 1 ehitise kriteeriumile.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Daisi Käger

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

+372 53447346

daisi.kager@paasteamet.ee