



Regionaal- ja  
Põllumajandusministeerium  
info@agri.ee

Meie 20.11.2024 nr 1-11/2946-1

**Vastuskiri Põllumajandusettevõtja vedelkütuse  
varustuskindluse investeeringutoetuse  
määruse kehtestamise ettepanekule**

Austatud Piret Hartman

Aitäh võimaluse eest kaasa rääkida Põllumajandusettevõtja vedelkütuse varustuskindluse investeeringutoetuse määruse kehtestamisel.

Kooskõlastame määruse kehtestamise ettepaneku järgmiste märkustega.

1. Investeeringutoetuse maksimaalne toetus 1 miljon eurot tundub ebamõistlikult suur. Kiire turu uuringu põhjal jäävad 5000 liitrised kütusemahutid hinnanguliselt suurusjärku 3800 – 5000 eurot + km. Selliste mahutite paigaldamine ei vaja siseruume ega ekstra betoonaluse valamist. Kui investeeringutoetuse eesmärk on (seletuskirja kohaselt) põllumajandusettevõtjate vedelkütuse varustuskindluse tõstmine, siis parema varustuskindluse tagamisel annaks maksimaalse summa vähendamine suurema efekti. Tasuks kaaluda maksimaalse toetussumma vähendamist, et toetus täidaks paremini põllumajandusettevõtete varustuskindluse tagamise eesmärki.
2. Kütusemahuti registreerimise kohustus tekib vedelkütuse seaduse § 19<sup>3</sup> järgi isikul, kelle omandis on kümnekuupmeetri mahuga või suurem statsionaarne mahuti, milles hoitakse, ladustatakse või kavatsetakse hoida või ladustada alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud kütust. Kuna taotlejale ei ole pandud mahuti ülempiiri, siis on võimalik, et taotlejale rakenduvad täiendavad nõuded. Teeme ettepaneku kooskõlastada määrus ka EMTA-ga. Omalt poolt kaasasime TTJA arvamuse andmiseks, ning nende tagasiside on järgmine.
  - 2.1 „Masina või seadme“ käsitlus ei ole asjakohane, sest seade on SeOS järgi ka masin, vt § 3 lg 1 legaaldefiniitsiooni. Praktikas on sarnaste kütuse hoidmise asjadega esinenud vastuolu auditi ja kalibreerimise (sh taatlemise) intervallidega. Eelnõust seda välja ei tule, kuid lepingute sõlmimise puhul peab silmas pidama, et ei tekitataks olukorda, kus mahuti auditiks või kalibreerimiseks tühjendamine ei ole lubatud või päädiks see trahviga. Eelnõu järgi on tõsisematel juhtudel ette nähtav vähemalt 5 aastane leping. Majandus- ja taristuministri 16.07.2015 määruse nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele“ § 12 lg 1 tabeli punkti 4.2. kohaselt on üheseinalise konstruktsiooniga ohtliku vedeliku paikse mahuti visuaalse uurimise intervall 4 aastat. Visuaalseks uurimiseks tuleb mahuti tühjendada ja

vajadusel ka puhastada. Ehk lepingu järgselt peab olema võimalik seadmetega seotud seadustest tulenevaid kohustusi täita ja selleks seadmeid nõ ajutiselt hooldamiseks kasutuselt kõrvaldada.

3. Seletuskirjast ei selgunud, kas ja kuidas saab toetuse saaja teha koostööd ETOde ja KOVidega, et hoiustada neile vedelkütuse varu. Vedelkütuse seaduse § 2 lg 3 järgi on kütuse käitlemine tarbimisse lubatud kütuse müük või müügiks pakkumine (edaspidi *müük*), vedu, hoiuteenuse osutamine ja ladustamine ning kütuse import, eksport ja tootmine. Kütuse käitlejale rakenduvad nõuded sama seaduse § 3 alusel. Teeme ettepaneku kaaluda, kas seletuskirja on võimalik lisada ka vastav selgitus, kuna erinevatel osapooltel läbirääkimiste käigus tekkinud ootus koostööks. Teeme ettepaneku kooskõlastada määrus ka Eesti Linnade ja Valdade Liiduga.
4. Eelnõu § 12 punkt 2 kirjeldab, kuidas omafinantseeringu osakaalu eest toimub punktide andmine. Taotlejatel oleks rohkem motivatsiooni suurendada omaosalust ja toetust jätkuks suuremale hulgale projektidele, kui vahemikud olla seatud järgmiselt: 50-70% tagaks 1 punkti, 49-25% tagaks 2 punkti ja alla 24% saaks 3 punkti.
5. Lisaks sooviksime juhtida veelkord tähelepanu vajadusele määrus kooskõlastada kindlasti EMTA-ga, et viimane saaks anda oma hinnangu järelvalve vajadusele ja võimekusele ka võimaliku laiemal eriotstarbelise kütuse varundamise soetud riskidega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Erkki Keldo  
majandus- ja tööstusminister

Kerli Zirk  
5476 0963 Kerli.Zirk@mkm.ee