



PÄÄSTEAMET

Madis Koit
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
vald@pparnumaa.ee

Teie 25.03.2024 nr 7-1/1003-51

Meie 23.04.2024 nr 7.2-3.4/1738-2

**Põhja-Pärnumaa valla tuuleparkide
eriplaneeringu asukoha eelvaliku
vallavolikogu otsuste eelnõude ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise I
etapi aruande esitamine täiendavaks
kooskõlastamiseks**

Austatud Madis Koit

Päästeameti Lääne päästekeskus teeb järgmised ettepanekud Põhja-Pärnumaa KOVEP asukoha eelvalikualade nr 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kohta:

1. Tulekustutuseks peavad olema ette nähtud uued tuletõrje veevõtukohad minimaalse mahuga 500 m³. Tuletõrje veevõtukohad peavad paiknema rajatavate teenindusteede ääres, millelt on tehtud 15 m raadiusega mahasõidud.
2. Igast elektrituulikust tuletõrje veevõtukohani peab olema tagatud maksimaalne kaugus 3 km.
3. Tuletõrje veevõtukoht peab olema varustatud kuivhüdrandiga.

Planeerimisseaduse üldise põhimõtte kohaselt kooskõlastatakse planeering asutusega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi planeering käsitleb (Planeerimisseadus § 76). Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 kohaselt on päästeasutuse ülesandeks üld- ja detailplaneeringu kooskõlastamine. Vabariigi valitsuse määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ § 3 p 10 alusel kooskõlastatakse planeeringud muu hulgas Päästeametiga siis, kui planeering käsitleb tuleohutusnõudeid. Üheks tuleohutusnõudeks on tuleohutuse seaduse 2. jao 8. jaotise alusel tuletõrje veevarustus. Päästeamet selgitab, et üldplaneeringus tuleb kindlasti ette näha tuletõrje veevarustus, see on oluline tagamaks kohaliku elukeskkonna turvalisust. Tuleohutuse Seaduse § 23 lg 2 ja 3 alusel on oluline määrata detailplaneeringu seletuskirjas ja joonistel tuletõrje veevõtukohtade asukohad, -juurdepääsud, -tüübid, -kitsendused ja tingimused rajamise kohustuse kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Raud

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

Lääne päästekeskus

Anastasia Raud

+372 5334 5835

anastasia.raud@rescue.ee